

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

1.1. Název veřejné zakázky	Technický dozor investora při realizaci stavby „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice“ - podruhé
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Služby
1.4. Forma zadávacího řízení	VZMR
1.5. Limit veřejné zakázky	VZMR

Pardubický kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám tímto oznamuje vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k následující žádosti dodavatele:

Věc: Dotaz k zadávací dokumentaci

Smlouva o dílo obsahuje některá ustanovení, která jsou svou formulací nejednoznačná a neumožňují adekvátní stanovení nabídkové ceny díla:

Čl.II – Rozsah činnosti

c) podílet se na průběžném dopracování a změnách realizační dokumentace (zahrnuje též účast na jednáních, poradách a/nebo místních šetřeních) – tato formulace může v konečném důsledku znamenat, že bude po TD požadováno dopracování významné části RDS a účast na neomezeném počtu jednání. Požadujeme tuto povinnost blíže specifikovat např. „kontrolovat průběžně RDS předkládanou zhotovitelem stavby a účastnit se projednání kontrol této dokumentace“

f) kontrolovat dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlížet nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišťovat doklady o nich; doklady o předepsaných zkouškách obecně zajišťuje zhotovitel stavby navrhujeme formulacia kontroluje doklady o nich

g) spolupracovat s autory projektu, koordinovat požadavky autorských dozorů projektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu prací; Práci více zhotovitelů koordinuje zhotovitel stavby. Navrhujeme formulaci ,kontroluje koordinaci práce více zhotovitelů při souběhu prací

k) navrhovat a provádět opatření k odstraňování nedostatků a vad projektové dokumentace ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem stavby a objednatelem; zde navrhujeme zúžit formulaci, provádět opatření může znamenat, že by měl TD například doplnit část

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

chybějícího statického výpočtu navrhuje: navrhnout opatření k odstraňování nedostatků.....

u) zpracovat žádost o kolaudaci, zajistit obstarání všech potřebných dokladů a stanovisek dotčených orgánů a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby; významnou část dokladů potřebných pro kolaudaci stavby zajišťuje zhotovitel stavby např. revize, atesty materiálů, prohlášení o shodě apod. navrhuje formulaci zpracovat žádost o kolaudaci, kontroluje doklady předkládané zhotovitelem stavby a zajistí obstarání stanovisek dotčených orgánů a účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby;

K uvedené žádosti zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Zadavatel po zhodnocení výše uvedeného podnětu dodavatele dospěl k závěru, že obsah smluvních podmínek měnit nebude.

Obsah a popis požadovaných činností poskytovatele TDI je v investiční činnosti zadavatele dlouhodobě ustálen, přičemž dodavatelům zúčastněným v zakázkách historicky nečinilo problém podat (porovnatelné) nabídky, resp. zadavatel neregistruje informace o opaku. Zadavatel nebude přistupovat ke změně smluvních podmínek na základě ojedinělého podnětu. Formulace „zajišťuje, kontroluje, provádí“ všechny primárně směřují k výkonu dozorové činnosti v rámci provádění stavby, a to na základě zjištění fyzické reality stavby a dokladů o ní poskytnutých zpravidla zhotovitelem. Nelze ale vyloučit, že např. zkoušky budou výjimečně provedeny z podnětu objednatele, bez jakékoli ingerence zhotovitele – v takovém případě by byla míra zapojení TDI vyšší. Smlouva tohoto cíle dosahuje právě obsahově širšími formulacemi požadovaných činností poskytovatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace nemá vliv na lhůtu pro podání nabídek.

V Pardubicích

Bc. Petr Jakoubek
oddělení přípravy a realizace investic