



Před započítím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých ing. podzemních sítí o vyjádření a respektovat jejich požadavky.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

Autor projektu:		Autorizace:	Formát: 2xA4			
Vedoucí projektant: Ing. D. Vostřál			Datum: 01/2020			
Odpovědný projektant:			ČZ:			
Vypracoval: Jaroslav Rejnyš						
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice, 533 11						
Kraj, Městský úřad: Pardubický, Lanškroun						
Akce: STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI						
Umístění stavby: Dolní Třešňovec 17, 563 01, Lanškroun, kraj Pardubický			PARÉ	Stupeň DP	Měřítko	Číslo výkresu: 1E40
Název výkresu: DISPOZICE KABELOVÉHO VEDENÍ K ČERPADLU PRO RETENČNÍ NÁDRŽ IO 02					1:200	