



Před započítím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých ing. podzemních sítí o vyjádření a respektovat jejich požadavky.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

Autor projektu:		Autorizace:	Formát:	2xA4
Vedoucí projektant: Ing. D. Vostřál			Datum:	01/2020
Odpovědný projektant:			ČZ:	
Vypracoval: Jaroslav Rejnyš				
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice, 533 11				
Kraj, Městský úřad:		Pardubický, Chrudim		
Akce:		STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI		
Umístění stavby:		PARÉ Stupeň DP	Měřítka 1:200	Číslo výkresu: 1E50
Název výkresu:				
DISPOZICE KABELOVÉHO VEDENÍ K ČERPADLU PRO RETENČNÍ NÁDRŽ IO 03				