PROFIL VODA – MYCÍ MÍSTO

POVRCH	PANELY	ZELEŇ	
VZDÁLENOST LOMŮ [m]	5.54	16.23	12,49



HLOUBKA VÝKOPU [m]	1,56	1,67	1,58	1,71
KÓTA DNA POTRUBÍ [m n.m.]	386,57	386,59 386,59	386,68	386,79
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU [m n.m.]	388,31	388,16	388,14	388,40
STANIČENÍ [m]	0,00	3,42 4,52 5,54	21,77	34,26

S.R. = 380,00 m n.m.

MATERIÁL – DN – DÉLKA [m]	rPE 40 SDR 11 – 34.26m
SKLON [%] – DÉLKA [m]	0.3% – 34.26 m

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU



Legenda:

Potrubí:
- rozvod vody bude proveden z plastového rPE potrubí
- nové potrubí bude uloženo do pískového hutněného lože, s dodržením min. krytím dle ČSN736005

Č.ED	JM.ED	Č.REV	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD

Autor projektu :	Ing. D. Vostřák		Autorizace	Formát :
Vedoucí projektant:	Ing. D. Vostřák			Datum : 10/2019
Odpovědný projektant:	T. Balažovič			Č.Z. : 01
Vypracoval:	Ing. M. Frank			CETTUS Od myšlenky po kolaudaci
Investor :	Pardubický kraj,Komenského nám. 125,Pardubice,533 11			
Kraj, Městský úřad:	Pardubický, Lanškroun			
Akce :	**Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun** HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI			Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:15049531
adresa(umístění stavby):	Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun, Pardubický, parcela č.		PARÉ: Stupeň PD: DPS	Měřítko : 1:500/1:50
Název výkresu :	IO 01 - PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ PROFIL VODOVODU			Číslo výkresu : 21