

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	ZEFEKTIVNĚNÍ VYUŽITÍ TEPLA ZE SPALOVNY
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. Hynek Rais, MHA, místopředseda představenstva
Profil zadavatele:	https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

V Praze dne 13. 4. 2023

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

prosím o vysvětlení k rozpočtu izolací

žlutě označeno v rozpočtu co je nečitelné nebo nesmyslně velká délka, zeleně výpočty které nepočítají nenásobí se jednotkovou cenou délkou. navíc nevíme které délky platí a jsou správné prosím o vysvětlení jak správně vyplnit.

Stále nám nebylo odpovězeno na náš dotaz k vyplnění výkazu, tento zásadní problém byl zjištěn při vyplňování výkazu a jedná se o zásadní chybu která může ovlivnit ceny uchazečů - prosím o odpovězení - a vysvětlení jak máme správně vyplnit a zde můžeme doplnit výpočty protože výkaz nepočítá správně a navíc jsou v něm vypočítány dle našeho nesmyslné hodnotky a nevíme které jsou ty správné. zasíláme výstřižek přílohou kde žlutě jsou vidět nesmyslné hodnoty a pokud o vyplnění cenou 100 Kč kde je vidět že jasně nepočítá. Prosím o nápravu nemůžeme podat nabídku.

VÝKAZ VÝMĚR - ROZPIS IZOLACÍ APARÁTŮ											ceny uvádět bez DPH				
Rev.	Označení aparátu	ø d (mm)	Délka (m)	Armatury (ks)	Přirubové spoje (ks)	Kolena (ks)	Pracovní teplota (°C)	Izolace				Poznámka	Cena za dodávku	Cena za montáž	cena celke
								Provedení izolace	Tloušťka (mm)	Délka (m)	Plocha (m²)				
0	12-VCT-200-CFE-A80	219,1	3	0	0	0	90	A - minerální vlna + hliníkový plech	80	3,3	3,9	ROZDĚLOVAČ 1	0	0	0
0		114,3	1,5	0	4	0	90	A - minerální vlna + hliníkový plech	80	49551,7	42679,0		100	100	200
0	25-VCS-200-CFE-A60	219,1	3	0	0	0	40	A - minerální vlna + hliníkový plech	60	3,3	3,5	ROZDĚLOVAČ 2	0	0	0
0		114,3	1,5	0	4	0	40	A - minerální vlna + hliníkový plech	60	49551,7	36455,3		0	0	0

Odpověď:

Zadavatel poskytuje opravený soubor pro ocenění.

S pozdravem,

Mgr. Kateřina Koláčková