

## LEGENDA

DRÁT Al Mg Si 8mm POLOTVRDÝ NA PODPĚRÁCH

PJ- POMOCNÝ JÍMAČ 0.5m NAD HŘEBEN

SO – OKAPOVÁ SVORKA

SS-SPOJOVACI SVORKA

SK-KŘÍŽOVÁ SVORKA


SR03-SPOJOVACÍ SVORKA DRÁT-PÁSEK

UZEM.SOUSTAVA – PÁSEK FeZn 4x30mm – OKRUŽNÍ ZEMINČ

MAX.PŘECHODOVÝ ZEMNÍ ODPOR JEDNOHO SVODU  
Soustavy nemá být větší, než 10 Ohmů :

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAŘÍZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO  
POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ O JEJICH  
VYTÝČENÍ A DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ.

Kreslí:	JLLOPÜR	
Zpracoval:	JLLOPÜR	
Zadp. projektant:	Ing. Jan ŠEJBAL	
Hlavní projektant:	Ing. Jan ŠEJBAL	
Technická kontrola:	Ing. Jan ŠEJBAL	
Kraj:	PARUBICKÝ	Počet. úřad. KRALIKY
Investor:	Porubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Porubice	Obec: KRALIKY
Akce:	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE SOU OPRAVÁRENSKÉ, KRALIKY	
Objekt:	SO-02 DOMOV MLÁDEŽE	
Osoba:	VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM BLESKOSVODY, UZEMNĚNÍ	
<div><div><div>OPTIMA spol. s r.o.</div></div><div><div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div><div>Země 738, 566 m l. výška 100, tel.: 465 420 911, fax: 465 423 835</div><div>www.optima-vim.cz</div></div></div>		
Stupeň:	DPS	
Zak. č.:	3750—14-4	
Arch. č.:	3177	
Datum:	09/2014	
Fornit:		
Měř.:	1:100	Číslo příl. výkresu:
Kódy	mm	D.2.4.2