

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Oprava a nátěr výplní otvorů a oprava a nátěr jižní a východní fasády“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Krajská knihovna v Pardubicích

Dotaz č. 1.:

Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt a ze soupisu prací vyplývá výměna některých oken a klempířských prvků – prosíme zadavatele o doložení stavebního povolení na tyto stavební práce –výměnu oken, nové klempířské prvky

Odpověď č. 1.:

Název zakázky vychází ze "Souhlasu s provedením ohlášeného záměru" a z popisu druhu a účelu stavebního záměru, který se tohoto týká. Přesný předmět je však definovaný samotnou zadávací dokumentací.

Dotaz č. 2.:

Pro správné nacenění prosíme o doplnění:

- Výpisu prvků oken a klempířských prvků s definovanými technickými, fyzikálními, rozměrovými a tvarovými charakteristikami v úrovni dokumentace pro provedení stavby
- Doplnění architektonicko-stavebního řešení dokumentace pro provedení stavby, které zohlednilo restaurátorský záměr a podle kterého byl zřejmě vytvořen položkový soupis prací

Odpověď č. 2.:

jedná se o zakázku malého rozsahu a z důvodu havarijního stavu nutné řešit neprodleně. Dokumentace pro provedení stavby není k dispozici. Nacenění je možné zpracovat z doložených podkladů nebo prohlídkou na místě (účastníci si mohou místo prohlídnou kdykoliv, jelikož je volně přístupné.

Dopřesnění oken : dle ZS

truhlářské řezivo sušené modřín, kvalita A/B- modřín

zasklení: vnější okna izolační sklo ditherm 4-10-4 bílý rámeček

vnitřní okna float 4 mm čirý

povrchová úprava olejová lazura ve dvou vrstvách

españoleta do barvy oken nebo kovářská černá- dle odsouhlasení investorem

panty, rozvora - mosaz patina,

kompletní osazení oken je včetně parapetu, demontáže a likvidace odpadu.

děkuji

Vnější okna otvíravá do exteriéru - systém otvírání	
---	--

Españoleta		
Vnitřní okna otvíravá do interiéru - systém otvírání rozvora		
1830 x 1100 mm		3ks
1840 x 1160 mm		3ks
1950 x 1150 mm		8ks
1860 x 1160 mm		8ks
Truhlářské řezivo sušené, kvalita A/B - Modřín		
Zasklení :	vnější okna izolační sklo ditherm 4-10-4 - bílý rámeček	
	vnitřní okna float 4mm čirý	
Povrchová úprava olejová lazura ve dvou vrstvách		
Españoleta kovářská černá nebo do barvy okna		
Panty, Rozvora - mosaz patina		
Parapety		
Demontáž		
Likvidace odpadu		
Přesun hmot, manipulace s materiálem (okny), Doprava		

Dotaz č. 3.:

Položkový rozpočet je chybně zavzorčován viz. body níže. Nerozumíme, z jakého důvodu je rozpočet rozdělen na dva listy. Žádáme zadavatele o zaslání opraveného položkového rozpočtu, my jako účastníci do položkového rozpočtu zasahovat bohužel nesmíme.

- a) List KK_77_1, řádek 42
- b) List KK_77_2, řádek 6 – převod z listu č. 1
- c) List KK_77_2, řádek 10 – celkem 764
- d) Oddíl okna, chybí vzorce
- e) Celkem oddíl okna – chybně zavzorčován
- f) Rekapitulace – řádek 49 – 54, chybí vzorec a nebo je chybně zavzorčováno

Odpověď č. 3:

Viz příloha