

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

vyhláška č.34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 481/22
Datum vystavení zprávy: 10.srpna 2022
Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 10.srpna 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby: Pavel Elner - Kominictví S & E
Sídlo: Mistrovice č.p. 201 561 64
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: -
Číslo živnostenského listu: 360400-104046-02
IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 111 41 883

Název a sídlo/jméno osoby, u které se provádí kontrola a čištění spalinové cesty:
GYMNÁZIUM ŽAMBERK ul. Nádražní č.p.: 48
Objednatel: Gymnázium Žamberk 564 01 ul. Nádražní č.p.: 48
Uživatel:
Byt: č.
Podlaží:

Adresa kontrolovaného objektu: Žamberk 564 01 ul. Nádražní č.p.: 48

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Kontrola spalinové cesty a vymetení komína od stacionárního, plynového spotřebiče typu B na spalování zemního plynu – kotel ústředního topení.

Spotřebič je připojen společným kouřovodem do společného komínového průduchu.

Spotřebič č.1: zn. DE DIETRICH – DTG350-12 NEZ E

Jmenovitý výkon: 153-244 kW

Umístění spotřebiče č.1: 1PP/plynová kotelna

Číslo zprávy o RSC: k dispozici u ředitele školy

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

1) byla provedena kontrola servisní kamerou a bylo zjištěno, že kouřovod je napojen na komínový průduch patním kolenem. Komíny s přirozeným tahem pro spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem musí mít neúčinnou výšku a to u komínového průduchu středního a průlezného nejméně 250 mm viz příloha zprávy č.699/13.


Návrh odstranění:

Termín odstranění nedostatků:

Dodatek:

Závěr: spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:


Pavel Elner - Kominictví S & E
Mistrovice 201 tel.: 465 641 537
561 64 mobil: 603 846 151
Jablonec n.Orl. IČ: 111 41 883

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

vyhláška č.34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 482/22
Datum vystavení zprávy: 10.srpna 2022
Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 10.srpna 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby: Pavel Elner - Kominictví S & E
Sídlo: Mistrovice č.p. 201 561 64
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: -
Číslo živnostenského listu: 360400-104046-02
IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 111 41 883

Název a sídlo/jméno osoby, u které se provádí kontrola a čištění spalinové cesty:
GYMNÁZIUM ŽAMBERK ul. Nádražní č.p.: 48
Objednatel: Gymnázium Žamberk 564 01 ul. Nádražní č.p.: 48
Uživatel:
Byt: č.
Podlaží:

Adresa kontrolovaného objektu: Žamberk 564 01 ul. Nádražní č.p.: 48

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Kontrola spalinové cesty a vymetení komína od stacionárního, plynového spotřebiče typu B na spalování zemního plynu – kotel ústředního topení.

Spotřebič je připojen společným kouřovodem do společného komínového průduchu.

Spotřebič č.2: zn. DE DIETRICH – DTG350-12 NEZ E

Jmenovitý výkon: 153-244 kW

Umístění spotřebiče č.2: 1PP/plynová kotelna

Číslo zprávy o RSC: k dispozici u ředitele školy

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

1) byla provedena kontrola servisní kamerou a bylo zjištěno, že kouřovod je napojen na komínový průduch patním kolenem. Komíny s přirozeným tahem pro spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem musí mít neúčinnou výšku a to u komínového průduchu středního a průlezného nejméně 250 mm viz příloha zprávy č.700/13.


Návrh odstranění:

Termín odstranění nedostatků:

Dodatek:

Závěr: spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:


Pavel Elner - Kominictví S & E
Mistrovice 201 tel.: 465 641 537
561 64 mobil: 603 846 151
Zblovíně n.Orl. IČ: 111 41 883

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

vyhláška č.34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 483/22
Datum vystavení zprávy: 10.srpna 2022
Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 10.srpna 2022

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby: Pavel Elner - Kominictví S & E
Sídlo: Mistrovice č.p. 201 561 64
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: -
Číslo živnostenského listu: 360400-104046-02
IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 111 41 883

Název a sídlo/jméno osoby, u které se provádí kontrola a čištění spalinové cesty:
GYMNÁZIUM ŽAMBERK ul. Nádražní č.p.: 48
Objednatel: Gymnázium Žamberk 564 01 ul. Nádražní č.p.: 48
Uživatel:
Byt: č.
Podlaží:

Adresa kontrolovaného objektu: Žamberk 564 01 ul. Nádražní č.p.: 48

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:
Kontrola spalinové cesty a vymetení komína od stacionárního, plynového spotřebiče typu B na spalování zemního plynu – kotel ústředního topení.
Spotřebič je připojen samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu.
Spotřebič č.3: zn. DE DIETRICH – DTG350-12 NEZ DIEMATIC
Jmenovitý výkon: 153-244 kW
Umístění spotřebiče č.3: 1PP/plynová kotelna
Číslo zprávy o RSC: k dispozici u ředitele školy

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

1) byla provedena kontrola servisní kamerou a bylo zjištěno, že kouřovod je napojen na komínový průduch patním kolenem. Komíny s přirozeným tahem pro spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem musí mít neúčinnou výšku a to u komínového průduchu středního a průřezného nejméně 250 mm viz příloha zprávy č.701/13.


Návrh odstranění:

Termín odstranění nedostatků:

Dodatek:

Závěr: spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:


Pavel Elner - Kominictví S & E
Mistrovice 201 tel.: 465 641 537
561 64 mobil: 603 846 151
Jablouné n.Orl. IČ: 111 41 883