



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – NOVÉ
DŘ DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – NOVÝ
ZV NAPOJENÍ ZMĚKČOVAČE VODY, DODÁVKA PROJEKTU ÚT. – STUDENÁ VODA KULOVÝ VENTIL G 1/2"
VV VÝVOD VODY – PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2" S NAPOJENÍM NA HADICI
Č ČERPADLO CÍRKULAČNÍ DO POTRUBÍ WILLO STAR Z 20
TVU ZÁSOBNÍK TVU OBSAH 160 LITRŮ, DODÁVKA PROJEKTŮ ÚT.
ČB ČERPAČÍ BOX PRO SPLAŠKOVÉ VODY ZE DŘEZU TYP SANIVITE SILENCE
EO ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBAHU 10 LITRŮ
H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ A TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ – STÁVAJÍCÍ, POUZE BUDE POSUNUTA

- K1–K3 KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ – ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ WAVIN SITECH+
V1–V3 VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR
H1–H2 HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ
VP1–VP2 PODLAHOVÉ VPUSTI DN 70 SE SPODNÍM ODPADEM A UZAVÍRACÍ KULIČKOU

- KANALIZACE – ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ WAVIN SITECH+
- - - - - STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl.13,0 mm
- - - - - POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl.13,0 mm
- - - - - TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl.13,0 mm
- - - - - CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl.13,0 mm
- - - - - KANALIZACE – ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT
- - - - - STUDENÁ VODA – TROUBY PPR, STÁVAJÍCÍ
- - - - - POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ, STÁVAJÍCÍ
— — — — — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PVC, STÁVAJÍCÍ

+15,800 = 5.NP
±0,00 = 1.NP = 218,740

stavba:		stavebník:	
WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GALERII		KRAJSKÝ ÚŘAD	
PARDUBICE, MEZI MOSTY		PARDUBICKÉHO KRAJE	
dokument: STAVEBNÍ POVOLENÍ říjen 2022		objekt: SO.012 - zřízení kanceláří profese: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	hlavní projektant: ing.arch. Radim Bárta ČKA 00203
výkres: M 1:50 formát 3*A4	D.1.4	PŮDORYS 5.NP	vypracoval: Petr Zelenka
		012.ZTI.3	ČKAIT 0701089