



ROZVADĚČ

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| TYP | : TYPOVÝ |
| PROVEDENÍ | : oceloplechový vestavný |
| ROZMĚRY VNĚJŠÍ | : 600x700x247 |
| ROZMĚRY VÝKLENKU | : 555x685x240 |
| KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: | IP30 |
| KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: | IP20 |
| DĚLENÍ | : – |
| NÁPIS | : RP4.3 |
| PŘÍVOD(Y) | : VRCHEM |
| VÝVODY | : VRCHEM |

ŠTÍTKY: QM01 – HLAVNÍ VYPÍNAČ

POZNÁMKA:

- rozvaděč bude proveden pro použití rozvaděčů NN v místech přístupných laické obsluze, jako rozvaděč splňující normové hodnoty stanovené v ČSN EN 61439–3
- přístroje instalovány na DIN lištách a propojeny typovými proudovými lištami
- nevyužitě přístrojové výřezy budou zakryty záslepkami

Napěťová soustava:

3 NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-S

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

základní:

živých částí:

- izolací – čl. A.1
- kryty nebo přepážkami – čl. A.2

neživých částí:

- automatickým odpojením od zdroje – čl. 411

doplňková:

- proudovým chráničem – čl. 415.1

stavba:

stavebník:

WAM - ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ PRO GALERII
PARDUBICE, MEZI MOSTY

KRAJSKÝ ÚŘAD
PARDUBICKÉHO KRAJE

dokument:
REALIZACE STAVBY
květen 2023

objekt:
SO.012 - zřízení kanceláří
profese:
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ

hlavní projektant:
ing.arch. Radim Bárta
ČKA 00203

výkres:
–
formát 4*A4

D.1.4

ROZVADĚČ RP4.3
012.ELS.06

vypracoval:
Ing. Josef Havlíček
IČ : 652 06 550

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S





