

STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECTVÍ
KLADRUBY NAD LABEM - VÝSTAVBA JÍZDÁRNY

PŮDORYS 1.NP
M = 1 : 50

LEGENDA PROSTORŮ A MÍSTNOSTÍ				
Č. J.A.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAŽNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
1.01	PROSTOR HLAVNÍHO VSTUPU	62,82 m ²	EPPOKOVÁ DVOL. SLOŽOVÁ STĚNA	PROSTOR HALY PROSTOR HALY
1.02	PROSTOR RAMPY	14,28 m ²	EPPOKOVÁ DVOL. SLOŽOVÁ STĚNA	PROSTOR HALY
1.03	PROSTOR HLEDIŠTĚ	92,36 m ²	EPPOKOVÁ DVOL. SLOŽOVÁ STĚNA	PROSTOR HALY
1.04	PROSTOR VELEDIŠHO VSTUPU	4,04 m ²	EPPOKOVÁ DVOL. SLOŽOVÁ STĚNA	PROSTOR HALY
1.05	PROSTOR SKLADU PŘEKÁŽEK	62,84 m ²	BETONOVÁ DLAŽBA	PROSTOR HALY
1.06	PROSTOR PRO TRAKTORY	21,54 m ²	BETONOVÁ DLAŽBA	PROSTOR HALY
1.07	PROSTOR JEZDECKÉ PLOCHY	1533,84 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.08	PŘEDSÍN WC ŽENY	16,53 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.09	PŘEDSÍN WC MUŽI	7,21 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.10	WC PRO IMOBILNÍ - ŽENY	4,41 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.11	WC ŽENY	1,54 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.12	UKLID	1,92 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.13	WC PRO IMOBILNÍ - MUŽI	4,57 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.14	PISOÁRY	3,84 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.15	PŘEDSÍN WC MUŽI	4,83 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.16	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,98 m ²	PRŮSOVA BÍLÉ	PROSTOR HALY
1.17	SEDLA	7,66 m ²	BETONOVÁ DLAŽBA	PROSTOR HALY

Legenda použitých značek:

- A - světlo LED se symetrickým reflektorem, 10400lm, 70W, IP66, 450x283x97 kryt z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla, těleso hliník, barva antracit
- B - průmyslové závěsné svidlo 2000lm, 146W, 4000K, IP65, 1490 x 90 x 75
- C - průmyslové svidlo 6000lm, 47W, 4000K, IP65, 1490 x 90 x 75
- D - svidlo nouzové 1W, IP54, s piktogramem
- E - svidlo nouzové 1136lm, 4000K, 9W, IP66, 338x173x108 protipanicke osvětlení
- F - světlo LED se symetrickým reflektorem, 5200lm, 35W, IP66, 450x283x97 kryt z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla, těleso hliník, barva antracit
- G - svidlo LED interiérové přisazené kruhové 2040lm, 18W, 4000K, IP54, D300x80
- H - svidlo LED interiérové přisazené kruhové 2930lm, 27W, 4000K, IP54, D300x80
- I - Odbočná krabice pod omítku IP20, IP 54 na povrch
- J - Odbočná krabice pod omítku P20 s ventilátorovým relé
- K - Spínač č. 1 pod omítku IP20
- L - Spínač č. 1 na omítku IP44
- M - Spínač č. 6 na omítku IP44
- N - Potrubní ventilátor 230V, 30W
- O - Ultrazvukový splachovač pisoáru
- P - Zásuvka 230V/16 pod omítku IP 20
- Q - Zásuvka 230V/16 na omítku IP44
- R - Spárovací přípojka pod omítku IP20
- S - Přípojnice hlavního ochranného pospojování v krabici
- T - Elektrický ohříváč 80l, 230V, 2,2kW
- U - Následný přímotopný konvektor 230V, IP24
- V - Bezpečnostní tlačítko v krabici chráněné sklem
- W - Havarijní ventil požární vody
- X - Skříňka havarijní signalizace akumulační jímky:
- minimální hladina
- maximální hladina
- porucha motoru
- Y - sada pro nouzovou signalizaci:
- kontrolní modul s alarmem
- resetovací tlačítko a transformátor
- signální tlačítko tahové

- Poznámka 1: svidla nouzového a protipanickeho osvětlení budou napojena kabely 1-CYKE-R-J 3x1,5 z rozvaděče CBS
- Poznámka 2: kabelové rozvody v jezdecké hale budou uloženy v drátěných kabelových žlábech. V prostoru sociálních zařízení budou kabelové rozvody uloženy v konstrukci stěna a podhledu.
- Poznámka 3: na WC pro imobilní bude osazena sada pro nouzovou signalizaci. Sada pro nouzovou signalizaci bude napájena z příslušného světelného obvodu.


Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3: ochranné opatření při poruše - automatickým odpojením od zdroje, doplňková ochrana - proudovým chráničem

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51ed.3 jsou stanoveny v protokolu o určení vnějších vlivů č. 137/17. Protokol je přílohou technické zprávy.

SO 01 JÍZDÁRNA		D.1.4.a - EL				AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 171 41 - Kladno IČO: 250038922 DIČ: Z55-250038922 www.agatelier.cz agtelier@agatelier.cz	
Zadávající projektant: Ing. František Velinský		Výpracoval: Ing. František Velinský		Technická kontrola: Ing. František Velinský			
		AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 171 41 - Kladno IČO: 250038922 DIČ: Z55-250038922 www.agatelier.cz agtelier@agatelier.cz		AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 171 41 - Kladno IČO: 250038922 DIČ: Z55-250038922 www.agatelier.cz agtelier@agatelier.cz		Datum: 11/2020 Měřítko: 1:50 Stupeň: DPS	
STŘEDÍ ŠKOLA CHOVU KONÍ A JEZDECKÝ KLADUBY NA LAHEM - VÝSTAVBA JÍZDARNY SO 01 JÍZDÁRNA							
k.á. KLADUBY NA LAHEM p.č. 5165, 5161b, 51655				Výpracoval: Ing. František Velinský			
Investor: PAROUCKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				Číslo výkresu: P.02			
Obsah: PŮDORYS 1. NP - ELEKTROINSTALACE				D.1.4.a-02			

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kladno nad Orlicí. Nemá být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak zveřejňován!



Vývod pro rozvaděč závlah.
Kabely budou uloženy v chráničcích v zemi.