

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Projekt Point green s.r.o.
Cejl 504/38
Zábrdovice
602 00 Brno

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA2050/2019/HDM-Pce

Vyřizuje/linka

Pardubice
04.03.2019

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, doručené dne 6.2.2019, který zastupuje bez písemné plné moci Projekt Point green s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ:29201691, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení - **Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny**, p.č. 516/5, 516/10, 516/55, 554/1, k. ú. Kladruby nad Labem.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení - Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny **s o u h l a s í .**

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace ke stavebnímu řízení - Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - výstavba jízdárny, ze dne 6.2. 2019, řeší využití pozemku a jeho zástavbu v areálu školy. K PD k územnímu řízení bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko KHS pod č.j. KHSPA 18567/2018 ze dne 2.11.2018. Objekt SO.01 - jízdárna bude o půdorysu 61,5 x 32,5 m se sedlovou střechou o výšce hřebene 9,5 m. Konstrukce skeletová z dřevěných lepených lamelových rámtů, fasáda dřevěná. Součástí výstavby bude řešeno přeložení a připojení přípojky kanalizace do kanalizačního řádu.

Objekt bude napojen ne elektrickou energii, vytápění přímotopy. Ohřev teplé užitkové vody ve 4 elektrických ohřívacích se zásobníky, umístěných pod umyvadly a u výlevky. Větrání jízdárny je zajištěno přirozené pomocí neuzavíratelných otvorů v obvodovém plášti a nucené pomocí odvětrávacích hlavic umístěných na střeše objektu. Hygienické zázemí pro diváky je větráno nuceně (do podhledu je navržen radiální potrubní ventilátor vybavený zpětnou klapkou a časovým doběhem) a vytápěno elektrickými přímotopy na teplotu 18⁰ C.

Hygienické zázemí pro žáky školy je umístěno v objektu školy. V jízdárně bude vybudována tribuna pro cca 100 diváků s hygienickým zázemím (muži: předsíňka s umyvadlem, 2 pisoáry a kabina WC pro imobilní osoby; ženy: předsíňka s umyvadlem, 1 kabina WC, 1 kabina WC pro imobilní osoby), úklidová komora s osazenou výlevkou, prostor pro ukládání úklidových prostředků a náčiní. Dle doplňujícího e mailu projektanta k PD k územnímu řízení bude v chodbě umístěna **čajová kuchyňka pouze pro zaměstnance školy** (kuchyňská nika s osazeným dřezem a umyvadlem na mytí rukou),

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

která bude příčkou oddělena od prostoru průchozí chodby (příčka bude z dutinkového polykarbonátu o rozměrech 2825 x 3030 mm). Podlaha v jízdárně - jezdecký písek, na tribuně podlaha dřevěná. Intenzita umělého osvětlení bude v souladu s ČSN EN 12 193 – osvětlení sportovišť (jezdecká plocha 200 lx, sklady 100 lx, hygienické zázemí 200 lx). Denní osvětlení je zajištěno okny a světlíkem. Napojení umyvadel je zajištěno z veřejného vodovodního řadu. Jízdárna bude využívána pro odborný výcvik studentů školy. Objekt SO.02 - cvičné stáje nejsou předmětem této PD.

MUDr. Dagmar Švadlenková
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha:
PD 2019-02