



MUPCX00BL5T8

# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P Ř E L O U Ě

## ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/3893/2019/Be  
Č.j.: MUPC 5927/2019  
Spis.,skart.znak 231.2, A, 5  
Vyřizuje: Mgr. Petr Beneš  
Tel.: 466 094 147  
E-mail: petr.benes@mestoprelouc.cz

Datum: 20.3.2019

**Projekt Point green, s.r.o.**

**Cejl 504**

**602 00 Brno**

## VYJÁDŘENÍ

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), k žádosti, kterou dne 21.2.2019 podal

**Projekt Point green, s.r.o., Cejl 504, 602 00 Brno**

(dále jen "žadatel"), vydává podle § 18 vodního zákona vyjádření k předloženému záměru

**Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - výstavba jízdrny**

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 516/5, 516/10, 516/55, 554/1 v katastrálním území Kladruby nad Labem.

### **Záměr obsahuje:**

Likvidace dešťových vod z pochozích dlážděných a pojízdných provozních ploch z mechanicky zpevněného kameniva je řešena vsakem do okolních nezpevněných ploch. Dešťové vody z pojízdných asfaltových ploch a ploch ze zatravnovací dlažby budou vsakovány v průlezech. Dešťová voda ze střechy bude vsakována v objektu z plastových krechtů o výměře 2 ks - 5 x 20,5 x 0,8 m.

Součástí stavby je přeložka kanalizačního řadu DN 300 o délce 28 m.

Záměr z vodoprávního hlediska

**j e m o ž n ý**

za těchto podmínek:

1. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
2. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

3. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
4. Přeložka kanalizačního řadu bude tzv. vnitřní kanalizací, která dle ustanovení § 55 odst. 3 vodního zákona není vodním dílem, a nevyžaduje tedy povolení vodoprávního úřadu.

Toto vyjádření platí 2 roky od data vystavení.

**Poučení:**

Předloženou dokumentaci si ponecháváme jako součást spisového materiálu. Předloženou dokumentaci v příloze vracíme, situaci si ponecháváme.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

Lubomír Novotný  
vedoucí odboru

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Projekt Point green, s.r.o., IDDS: f9umfsq