

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

podle §§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 24.7.2023 odesláním výzvy do VVZ

V Mostě, dne 30.8.2023

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 28.08.2023 v 07:29:55 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Součástí projektu je výroba nových truhlářských prvků (dveře) z masivu. Nikde jsme nenašli z jakého masivu – druh dřeviny mají tyto výrobky být, proto žádáme o upřesnění tohoto materiálu?“

Odpověď:

Truhlářské prvky jsou uvedené v knize uměleckořemeslných prvků v částech D.1.1.c.1.2_DVERE a D.1.1.c.1.3_TRUHLARSKE_PRVKY. Pro nové dveře, které jsou kopií stávajících a mají lazurní nátěr, má být použit materiál shodný se vzorem. Pro ostatní nové dveře lze variovat dle nejlepších cenových a technologických možností dodavatele. Pro upřesnění zadavatele uveřejňuje tabulku se seznamem dveří a doplněným sloupcem na minimální požadovaný materiál. Pro dveře pod krycí nátěr je možné použít i vyšší standard masivu, než je uvedeno v tabulce. U ostatních truhlářských výrobků je vhodný materiálový standard uveden

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 19.9. 2023 v 11.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje