

## Vysvětlení zadávací dokumentace 5

podle §§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 24.7.2023 odesláním výzvy do VVZ

V Mostě, dne 30.8.2023

**Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 01.09.2023 ve 13:50:05 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotaz: „Žádáme zadavatele o objasnění/ upřesnění počtu šachetních dveří. V PD – výkres č. 1.4.9.1.1 (ŘEZ výtahovou šachtou) jsou uvedeny dveře v 1NP, 2NP a 3NP + 4NP, tzn. 4 kusy, v Technické specifikaci níže je však uveden počet 5 kusů“.*

### Odpověď:

5ks šachetních dveří zapsaných ve výkresu D.1.4.9.1.1\_EVAKUACNI\_VYTAH odpovídá stavebnímu výkresu D.1.1.b.18\_REZ\_F-F-NAVRHOVANE\_KONSTRUKCE, který je veden v místě výtahové šachty a zároveň odpovídá stavebním půdorysům.

V rámci 1NP jde o dveře z nádvoří a dveře z m.č. 0.35 sklad.

V rámci 2NP jde o dveře z m.č. 1.25 chodba.

V rámci 3NP jde o dveře z m.č. 3.18 chodba.

V rámci PODKROVÍ jde o dveře z m.č. 4.04 depozitář.

**Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje