

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/337 Třemošnice – Hranice PK
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 12.7.2023 odesláním výzvy do VVZ

V Mostě, dne 5.9.2023

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 01.09.2023 ve 12:50:03 hod. žádosti jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Dotaz: Dotaz č. 1. V rámci ZD dokumentace uchazeč zjistí rozpor mezi soupisem prací a projektovou dokumentací ZD u níže uvedené stavební položky.

V soupise prací je uvedena asfaltová směs ACO 11S CRMB. V projektové dokumentaci se však uvádí ACO 11+ CRMB. Jakou směs má tedy uchazeč v rámci své cenové nabídky uvažovat a která je ta správná? Dále žádáme zadavatele o opravu a sjednocení v PD x soupis prací.

574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM "asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný pojivem z pryžového granulátu oзн. ACO 11 S, CRmB ; tl. 40 mm Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností a dle TP 148."

Odpověď: V intravilánu obcí je aplikována obrusná vrstva vozovky modifikována pojivem z pryžového granulátu z důvodu snížení hladiny hluku z dopravy dle TP 259: Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností a dle TP 148.

Asfaltový beton s velikostí maximálního zrna 11 mm pro obrusnou vrstvu vozovky s použitím CRmB, ve vrstvě tloušťky 50 mm, připravený podle této metodiky, TP 148 a v souladu s ČSN EN 13108-1 a, se označí: ACO 11 S, CRmB, 50 mm, ČSN EN 13108-1, TP 148.

Dotaz č. 2. V rámci ZD dokumentace uchazeč zjistí rozpor mezi soupisem prací a projektovou dokumentací ZD u níže uvedené stavební položky.

V soupise prací je uvedena asfaltová směs ACO 11S CRMB v tl. 40mm. V projektové dokumentaci se však uvádí tl. 50 mm. Která z uvedených informací a tl. je správná? Žádáme o případnou úpravu a sjednocení mezi PD a soupisem prací?

574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM "asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný pojivem z pryžového granulátu oзн. ACO 11 S, CRmB ; tl. 40 mm Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností a dle TP 148."

Odpověď: Všude bude 50 mm, jak již bylo v rámci předchozího dotazu zodpovězeno.

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje