



STAVAJUČI JIMACI VODIČ SE ZDEMONTUJE. PO OPRAVI STREŠNHO PLAŠTE,

BUDE PROVÉDENA JINACI SOUSTAVA DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ.

JELKOZ SE NEJEDNA O PROVEDENÍ NOVÉ JIMACI SOUSTAVY, ALE POUZE
JELKOZ SE NEJEDNA O ZPĚTNOU MONTÁŽ V PLYNOVNÍM ROZSAHU MISI PROVEDENÍ
O JEJÍ DEMONTÁŽ A ZPĚTNOU MONTÁŽ V PLYNOVNÍM ROZSAHU MISI PROVEDENÍ

SVODŮ.

SVODŮ.

NA STAVAJÍCÍ JIMACÍ SOUSTAVU BYLA PROVEDENA PERIODICKÁ REVIZE
DNE 22. 10. 2020, KTERÁ KONSTATOVALA, ŽE PROVEDENÍ HROMOSVODU ODPovídá

ČSN 34 1390.

CHARAKTER VYUŽITÍ STAVBY ZÚSTAVÁ STEJNÝ

BUDE PROVEDENA JIMACÍ SOUSTAVA DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ.

BUDE PROVEDENA JLMACÍ SOUSTAVA DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ.

PODPĚRA JIMACHO VEDEDI: PV 21 – NALEPOVAC

PODPĚRA JIMACHO VEDENI: PV 21 – NALEPOVAC

JÍMACI VODIČ: AIMGSI 8

NUTNÁ KONZULTACE S DODAVATELEM KRYTINY O VHODNOSTI

zsk. č.	
stájeň	DPS+DSP
datum	06.2023
formát	12 A4
měřítko	1:100
Číslo	
D.1.4	E 02