

*Dobrý den,*

*dle sdělení našich partnerů je řešení atypických prvků Dn.1-22, Dn.1-23, Dn.1-25 navrženo způsobem, který je za daných podmínek nevyrobitelný.*

*Uvedeným zadáním dochází k porušení zákona, když dle § 89 odst. 5 ZZVZ zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že stanoví technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu pouze na určité dodavatele. S ohledem smysl ZZVZ, kterým je zajištění řádné hospodářské soutěže a zajištění co největšího okruhu možných dodavatelů, kteří by mohli podat nabídku, prosíme zadavatele o úpravu projektové dokumentace.*

*Z dotazu není možné určit, jakou část/části návrhu dveří považuje tazatel za nevyrobitelnou.*

*Prvky označené jako „atyp“ již povahou tohoto označení nezvýhodňují žádného dodavatele, neb je jasné určeno, že prvek bude vyráběn na míru.*

*Obecně platí, že dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje realizační (dílenskou) dokumentaci. Slouží ke stanovení technických a dalších podmínek v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zde určuje i požadavky architekta na design a případně provedení některých netypových detailů. Konkrétní provedení každého atypického prvku závisí na technologických možnostech a invenci jednotlivých dodavatelů, při splnění definovaných požadavků. Tento přístup naopak podporuje smysl ZZVZ a umožňuje zadavateli dostat nabídky z maximálního okruhu dostatečně odborně schopných dodavatelů.*

*Pro představu o možnostech výroby přiložen referenční obrázek obdobně provedených dveří s požárním zasklením, které realizovány jsou.*

