

M 1:250

 PLOCHA KOMUNIKACE BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

 DĚLENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ BET. ZASAKOVACÍ DLAŽBA 20/20 TL. 30MM
BARVA ANTARCIT


 BETONOVÁ OBRUBA 10/25 ULOŽENÁ DO BET. C20/25N XF3
TL. 100MM S BOČNÍ OPĚROU. SNÍŽENÁ NA 0.00M

 ROZHLEDOVÉ POMĚRY NOVÉHO VJEZDU

B1
E13 MIMO VOZIDEL IZS
A ZAMĚSTNANCŮ IZS

DOVOLENÁ RYCHLOST V OBCI: $v_{ri} \approx 50 \text{ km/h}$
 DĚLKA ROZHLEDU PRO ZASTAVENÍ PRO STANOVENOU v_{ri} : $D_z = 35,00 \text{ m}$
 ŠÍŘKA SJEZDU $S = 6,00 \text{ m}$
 NA PLOŠE VYMEZENÉ ROZHLADOVÉHO TROJÚHELNÍKA SE V SOUČASNÉ DOBĚ NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY VYŠŠÍ NEŽ $0,7 \text{ m}$ NAD ÚROVNI SJEZDU ANI JIŽNÍHO PÁSU.
 NÁVRH ROZHLADOVÝCH POMĚRŮ JE PROVEDEN V SOULADU S ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. PRVNÍ ODVĚSNA ROZHLADOVÉHO TROJÚHELNÍKA JE VYNESENÁ NA OBE STRANY V DĚLCI PRO ZASTAVENÍ $D_z = 35,00 \text{ m}$ DO OSY PŘÍLEHLÉHO JIŽNÍHO PÁSU. DRUHÁ ODVĚSNA ROZHLADOVÉHO TROJÚHELNÍKA JE VYNESENÁ DO OSY SJEZDU V DĚLCI $2,00 \text{ m}$ OD KRAJE PŘÍLEHLÉHO JIŽNÍHO PÁSU.

ZÁVĚR:
ROZHLEDOVÉ POMĚRY DLE POŽADAVKŮ ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ JSOU V OBOU SMĚRECH SPLNĚNÝ.

Název stavby: <h1 style="text-align: center;">VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZS PAK V LITOMÝŠLI</h1>			
Místo stavby: k.ú. Litomyšl, ul. Průmyslová, p.č. 1266/13			
Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Třsřava 155, 572 01 Polířka		Autorizační razítko: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> APOLO CZ s.r.o. Třsřava 155, 572 01 Polířka + 420 641 722 204 apola@apolocz.cz www.apolocz.cz </div> </div>	
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šránek	HIP: Míroslav Stejskal		Datum: 03/2022
Projektant: Jméno projektanta	Zdp. projektant: Jméno zdp. projektanta		
Kraj: Pardubický	Formát: 3x A4	Číslo zakázky: P2421	
Stav. úřad: Litomyšl	Revize: 00	Datum: 03/2022	
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ			
Objekt:		Označení přílohy:	Číslo paré:
<h2 style="text-align: center;">D1-02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY</h2>		<h2 style="text-align: center;">D1-02.02</h2>	
Obsah přílohy:		Měřítko:	
<h1 style="text-align: center;">SITUACE STAVBY</h1>		<h1 style="text-align: center;">1:250</h1>	

Městský úřad Litomyšl
Odbor místního a silničního hospodářství

MEU Litangsi 055665/2022