



VODOVODY spol. s r.o.  
Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl

**APOLO CZ s.r.o.**  
Miroslav Stejskal  
**Tyršova 155**  
**572 01 POLIČKA**

Stejskal@apolocz.cz

Váš dopis zn./došlo dne  
e-mail / 11. 5. 2022

Vyjádření č.  
**177/22**

v Litomyšli  
dne 25. května 2022

**Věc :** Vyjádření k průběhu podzemních vedení a k napojení na podzemní vedení ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o.

**Název akce:** Výjezdová základna ZZS PAK Litomyšl

Katastrální území: Litomyšl  
Investor: ...  
Zájmové území: dle žádosti

V uvedeném zájmovém území se **nachází** ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o.:

- **vodovod**
- **kanalizace**

Do přiložené situace je průběh sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. orientačně zakreslen.

**K plánované realizaci výše uvedené akce máme následující požadavky:**

- před zpracováním projektové dokumentace/započetím zemních prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí! Zakreslené polohy podzemních sítí jsou pouze s informativní přesností. Objednávku vytyčení je možné zaslat na email vodovody@lit.cz, poštou na adresu uvedenou v záhlaví vyjádření nebo doručit osobně. Vytyčení je zpoplatněno dle platného ceníku. Doručení objednávky musí být učiněno nejméně 5 pracovních dní před požadovaným termínem vytyčení. Vytyčené body musí stavebník udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- veškeré práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a ostatními předpisy.
- zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich sítí, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí.
- před každým záhozem sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole, zda nedošlo k poškození sítí a ke kontrole prostorového uložení.
- při provádění veškerých stavebních prací je investor nebo jím pověřený další subjekt povinen učinit veškerá nezbytná opatření tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o.
- za veškeré škody vzniklé na podzemních sítích firmy ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození podzemních sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele (tel: 777 761 073).
- v případě odkrytí veřejného vodovodního řadu a veřejné kanalizační stoky je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (tel: 777 761 073).
- v případě provádění zemních prací v blízkosti podzemních sítí ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. budou dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, která řeší ustanovení § 23 Zákona 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

*Vodovodní řad:*

- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
- b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m
- c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

**Kanalizační stoka:**

- a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
- b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m
- c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

**Při napojení nového odběratele na vodovodní řad / kanalizační stoku ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. žádáme při realizaci postupovat dle následujících požadavků:**

- napojení na vodovodní řad bude provedeno navrtávkou. Navrtávku a montáž vodovodní přípojky včetně vystrojení vodoměrné šachty provede firma VODOVODY spol. s r.o. na základě písemné objednávky investora (odběratele).
- vodovodní přípojku požadujeme provést z roury PE PN 12,5 – 32x4,4 mm.
- na nové vodovodní přípojce bude zástupci firmy VODOVODY spol. s r.o. osazen fakturační vodoměr, který je majetkem vlastníka veřejného vodovodního řadu. Vodoměr bude umístěn v samostatné vodoměrné šachtě (viz. příloha), umístěné na soukromém pozemku u hranice s veřejným, a to v nezamrzající hloubce. Šachta musí být vodotěsná, opatřena lehkým poklopem (plastovým), žebříkem nebo stupadly. Požadujeme vodoměrnou šachtu umístit mimo pojezdové plochy. Ve vodoměrné šachtě smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. K vodoměru bude umožněn přístup k řádnému odečtu spotřeby vody pro následnou fakturaci vodného / stočného.
- vodovodní přípojka musí být vybudována v souladu s ČSN 755411 – Vodovodní přípojky.
- napojení na kanalizační stoku bude provedeno navrtávkou. Navrtávku provede firma VODOVODY spol. s r.o. na základě písemné objednávky investora (odběratele).
- kanalizační přípojka musí být vybudována v souladu s ČSN 756101 – Kanalizační stoky a přípojky.
- na nové kanalizační přípojce požadujeme osadit revizní šachtu, umístěnou na soukromém pozemku u hranice s veřejným.
- **dešťové vody požadujeme likvidovat dle Vyhlášky č. 269/2009 Sb., ČSN 759010 a Územního plánu pro město Litomyšl.**
- **dešťové vody je možné odvést regulovaným odtokem v max. množství 0,5 l/s do splaškové kanalizace. Akumulační nádrž je možné zabezpečit bezpečnostním přepadem.**
- před záhozem potrubí požadujeme provést geodetické zaměření. Jedno vyhotovení požadujeme doložit naší společností.
- objednávku je možné zaslat na email vodovody@lit.cz, poštou na adresu uvedenou v záhlaví vyjádření nebo doručit osobně, a to včas před požadovaným termínem. Napojení na vodovodní řad, kanalizační stoku a osazení vodoměru je zpoplatněno.

Upozorňujeme na nutnost přihlášení nového odběrného místa pro fakturaci vodného/stočného (Bc. Helena Karlíková, tel: 777 761 071, smlouvy@vodovodylitomysl.cz).

Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad nebo kanalizační stoku. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem ani ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. a jejich přesné umístění není vždy vedeno v mapových podkladech námi poskytnutých. Dále nejsou v naší evidenci vedeny ani průběhy areálových vodovodů a kanalizací.

Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací ve výše uvedeném zájmovém území dle žádosti. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: vodovod a kanalizace v Litomyšli.

Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě firmy VODOVODY spol. s r.o. je nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemním zařízením se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na zařízení v naší správě s naším předchozím souhlasem požadujeme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení a následně jeho předání v jednom vyhotovení naší společností (forma geodetického zaměření dle Směrnice Města Litomyšl pro tvorbu DTMM).

**Žádáme o předložení projektové dokumentace** ke kontrole navrženého technického řešení díla. Toto vyjádření slouží ke zpracování projektové dokumentace. Na základě předložené projektové dokumentace bude vydáno vyjádření pro stavební/územní řízení.

Firma VODOVODY spol. s r.o. jako provozovatel vodovodu a kanalizace v městě Litomyšl **souhlasí s realizací uvedené akce při splnění výše uvedeného.**

Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 6 měsíců. **Platnost vyjádření končí dne 25. května 2022.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem



Miroslav Grüner  
technická dokumentace  
tel.: 777 761 073  
stanoviska@vodovodylitomysl.cz

**Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:**

- 1 x A4 situace se zakreslením sítí
- 1 x nákres vodoměrné šachty
- 1 x Informace pro odběratele
- 1 x A4 situace zájmového území

