



D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA

±0,000 = 370,20 m n.m. BpV

1266/13

LEGENDA:

- TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ
- VE VÝKOPU V PÍSKOVÉM LOŽÍ RESP. V PLASTOVÉ CHRÁNICÍCE PR.50MM
- 1-2 SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ LED 35W NA OCEL.BEZPEČICOVÉM STOŽÁRU 6,0m
- RE ELEKTROMĚROVÝ KOMPAKTNÍ PLASTOVÝ PILÍŘ – OSAZENÍ 2xMĚŘENÍ 3x40A (OBJEKT+TEPELNÉ ČERPADLO)
- PS POJISTKOVÁ SKŘÍŇ – ČEZ DISTRIBUCE A.S.



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A DODRŽET POŽADAVKY JEJICH SPRÁVCŮ A ODSUTYPY DLE ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN STŘ.50Hz 400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 370,20 m n.m. BpV

Název stavby:	VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V LITOMYŠLI	
Místo stavby:	k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová	
Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice	

Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička				Autorizační razítko:	
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek					
HIP: Miroslav Stejskal					
Projektant: Ing. Petr Hasenöhrl					
Zodp. projektant: Ing. Petr Hasenöhrl					
Kraj:	Pardubický	Formát	2 A4	Číslo zakázky:	P2421
Stav. úřad:	Litomyšl	Revize:	00	Datum	02/2023
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
Objekt:	D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA				
Část:	D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SIL.ELEKTROTECHNIKY A ELEKTR.KOM.				
Obsah přílohy:					
VENKOVNÍ ROZVODY					
Označení přílohy:				Číslo paré:	
D1-01-5.11					
Měřítko:				1:200	