



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	SV.VÝŠKA
1.01	ZADVĚŘÍ	5,11	3 250
1.02	CHODBA	70,27	2 700
1.03	DENNÍ MÍSTNOST	37,23	2 700
1.04	KANCELÁŘ	9,63	2 700
1.05	KUCHYŇKA	10,43	2 700
1.06	ODPOČÍVÁRNA	12,71	2 700
1.07	ODPOČÍVÁRNA	12,71	2 700
1.08	ODPOČÍVÁRNA	8,48	2 700
1.09	ODPOČÍVÁRNA	12,67	2 700
1.10	UMÝVÁRNA, WC	5,09	2 700
1.11	TECH. MÍSTNOST	18,47	3 500
1.12	ŠATNA ŽENY	12,52	2 700
1.13	ŠPRCHA ŽENY	5,21	2 700
1.14	ŠATNA MUŽI	12,58	2 700
1.15	ŠPRCHA MUŽI	5,23	2 700
1.16	PŘEDŠÍŇKA WC ŽENY	2,19	2 700

1.17	KABINA WC ŽENY	1,55	2 700
1.18	PŘEDŠÍŇKA WC MUŽI	4,56	2 700
1.19	KABINA WC MUŽI	2,04	2 700
1.20	PŘÍPRAVNA	9,36	2 700
1.21	UKLIDOVÁ KOMORA	7,88	2 700
1.22	PRADELNA, SUŠÁRNA	11,61	2 700
1.23	GARÁŽ	101,61	4 000
1.24	DEZINFEKČNÍ MÍSTNOST	16,18	2 700
1.25	ČISTÝ SKLAD	13,21	2 700
1.26	ŠPINAVÝ SKLAD	10,17	2 700
1.27	SKLAD ODPADKŮ	4,12	2 700
1.28	PŘEVLEKÁRNA	4,21	2 700
1.29	KABINA WC	1,77	2 700
1.30	MÍSTNOST ÚDRŽBY	20,43	3 500
1.31	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	29,31	3 250
1.32	SUŠÁRNA PRÁDLA	24,89	3 250
1.33	PROSTOR PRO NÁDOBY NA ODPAD	13,54	3 250

LEGENDA POTRUBÍ

- (HT) 32–100 Nové splaškové přípojovací potrubí, gravitační, z PP–HT DN 32 / 40 / 50 / 70 / 100, vedeno v předstěně / ve stěně, uložit potrubí ve spádu min. 5% Kotvení a upevnění potrubí dle požadavků výrobce.
- PPR AAxBB Nové potrubí tlakové kanalizace – pro odvod kondenzátu, z PPR, PN10, rozměry AAxBB mm, spojování polyfúzním svařováním, vedeno zavěšené do podhledu, uložit do spádu 3%. Kotvení a upevnění potrubí dle požadavků výrobce.
- iS Rozvody opatřené nálevkovou potrubní izolací, tl. min. 5 mm
- CT 100 Čističí tvarovka DN 100, osazení ve výšce 1100 mm nad podlahou, pod skrytými revizními dvířky
- PV 70/100 Prívzdušňovací ventil DN 70 / 100, min. hydraulická kapacita 37 l/s, osazení na potrubí v kastíku ve zdi, v úrovni 2000 mm nad podlahou
- v=XXX Výška osazení / vedení potrubí ve výšce XXX mm nad úrovní podlahy

POZNÁMKY

- přípojovací potrubí bude provedeno z potrubí HT PP
- svislé odpadní potrubí (splaškové i dešťové) a zavěšené ležaté potrubí bude provedeno z odhlučného potrubí HT PP
- svodné ležaté potrubí vedené pod objektem bude provedeno z KG PVC SN8
- svodné ležaté potrubí vedené vně objektu bude provedeno z KG PVC SN8 nebo KG PP SN10/12
- kondenzát z klimatizačních jednotek bude sveden přes kontrolovatelný sifon, skrytém pod revizními dvířky
- kondenzát z VZT jednotek bude sveden přes kontrolovatelný U–sifon
- potrubí odvodu kondenzátu a potrubí dešťové kanalizace bude izolováno minerální vatou
- kotvení a upevnění potrubí bude provedeno podle požadavků výrobce potrubí
- napojení svislého odpadního na svodné potrubí bude přes 2 kolena 45° se zvýšením dimenze nad koleno
- svislé odpadní potrubí bude v nejnižším podlaží opatřeno čističí tvarovkou v úrovni 1 m nad podlahou, skrytou pod revizními dvířky
- stoupací potrubí splaškové kanalizace budou nad střešnou zakončena větracími hlavicemi, provedení včetně úprav prostupu střešní konstrukcí a správného navázání na hydroizolační souvrství
- potrubí dešťové kanalizace budou na střeše zakončena dešťovým vtokem s mřížkou a elektrickým topným kabelem, provedení včetně úprav prostupu střešní konstrukcí a správného navázání na hydroizolační souvrství
- veškeré prostory požárními konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami dle platných předpisů
- veškeré prostory procházející izolací proti vodě či zemní vlhkosti budou řádně utěsněny proti pronikání vody a zemní vlhkosti

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 370,20 m n.m. BpV

Název stavby:			
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V LITOMYŠLI			
Místo stavby:			
k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová			
Objednatel: Zdravotnická záchraná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		Autorizační razítko:	
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek			
HIP: Miroslav Stejskal			
Projektant: Ing. Tereza Hřebíčková			
Zodp. projektant: Michal Kadlec			
Kraj: Pardubický	Formát: 8x A4	Číslo zakázky: P2421	
Stav. úřad: Litomyšl	Revize: 00	Datum: 06/2023	
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Objekt: D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA		Označení přílohy: D1-01-4.03	
Část: D1-01-4 ZAŘÍZENÍ ZTI			
Obsah přílohy: KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP		Měřítko: 1:50	