

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebky, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 10.10.2023 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 19.10 2023

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.10.2023 09:44:03 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

Žádost: Dobrý den, prosím o doplnění PD elektro o výkres rozvaděče RK-PRO. Děkuji

Odpověď: V PD elektro je napsané, že rozvaděč je součástí dodávky vytápění, kde dodávka rozvaděče (včetně zapojení) je součástí textového popisu a příslušného rozpočtu. Pro úplnost doplňujeme do PD vytápění názorné schéma. Příloha D1-01-6.05 Schéma zapojení.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 17.10.2023 07:38:03 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

Žádost: Vážení zadavateli v D1-01-7 Zařízení VZT a ochlazování je v technické zprávě jen titulní strana. Schází vlastní text technické zprávy. Prosím o její zaslání. Děkuji

Odpověď: Zadavatel uveřejňuje text technické zprávy. Příloha D1-01-7 Technická zpráva text

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 17.10.2023 14:17:54 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

Žádost: Dobrý den, chtěl bych Vás tímto požádat o zodpovězení následujících dotazů v rámci vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“.

1) Prosíme o doplnění následujících položek do výkazu výměr

993111111 Dovož a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

993111119 Dovož a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Odpověď: Bylo doplněno do soupisu prací, který je přílohou.

2) Výkaz výměr 1.2.3 - 1,2,3 - Architektonicko-stavební, stavebně kční část a PBR

Položka číslo 95 K 417321313 Ztuzující pásy a vence z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 – k této položce chybí položka na výztuž. Prosíme o doplnění

Odpověď: Výztuž není v PD uvedena a nebude ani nutná. Z důvodu podobné nákladovosti položky je použita položka pro věnec (položka pro věnec z prostého betonu není). V rozpočtu je ve výkazu výměr popsán, že se jedná o detail D06. Pokud si uchazeč k rozpočtu otevře i dokumentaci, tak mu bude vše jasné.

3) Výkaz výměr 1.2.3 - 1,2,3 - Architektonicko-stavební, stavebně-technická část a PBR

Položka číslo 138 K 622531012 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn. Dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr pod touto položkou plocha ostění otvorů.

Odpověď: Ve výpočtu je u každého odpočtu otvoru následně připočítáno nadpraží a ostění (konkrétně 0,15m). Jako příklad uvádíme jeden řádek z výkazu výměr položky (červeně výpočet špalety) :

$$(3,25+0,1)*(16,14)-1,05*(3,25+0,1)*3+0,15*(1,05+3,35*2)*3$$

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 2.11. 2023 v 10:00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát