

AKCE:

SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí – areál Perla

Měření a regulace

Technologická elektroinstalace

ZPRACOVATEL PROJEKTU:

APLIKA s.r.o.

Na holém Vrchu 1930/14

143 00 Praha 4 - Modřany

telefon.: 241 771 702

VYPRACOVAL:

Ing. Martin Bican, Rudolf Slavík

KRESLIL:

Ing. Martin Bican, Rudolf Slavík

DATUM:

říjen 2023

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1. Technická zpráva

2. Výkresová část

Příloha 1: Výkaz výměr

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Technická zpráva obsahuje následující části:

1. Úvod
2. Podklady použité při vypracování projektu
3. Popis technického řešení
4. Prohlášení o vlivu prostředí a ochraně před nebezpečným dotykovým napětím z hlediska úrazu elektrickým proudem
5. Závěr

Úvod

Předmětem projektu je rekonstruovaný objekt bývalého textilního závodu Perla mezi ulicemi 17. listopadu, Lochmanova a Špindlerova. Objekt bude sloužit jako uměleckoprůmyslová škola. Budova je třípodlažní.

Systém měření a regulace je navržen tak, aby splňoval veškeré požadavky, které jsou naň kladeny především ze strany projektantů vzduchotechniky a RTCH.

Systém měření a regulace je řešen v celé své šíři, tzn. včetně technologické elektroinstalace.

Součástí tohoto projektu **NENÍ** zajištění silového přívodu pro rozvodnice měření a regulace.

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb., změna 24.listopadu 2017 - příloha č. 13. Dokumentace definuje požadavky na konečné provedení díla, aby odborně způsobilému dodavateli byly zřejmé požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti instalovaných zařízení. Tato dokumentace pro provedení stavby tedy nenahrazuje „výrobní dokumentaci“, kterou zabezpečuje dodavatel v rámci své výrobní přípravy (tj. drátovací a svorková schémata rozvaděčů).

Řešení LPS vnitřní (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem) není obsahem tohoto projektu.

Podklady použité při vypracování projektu

Při vypracování projektu souboru měření a regulace vycházel projektant z následujících podkladů:

- podklady od projektanta vzduchotechniky
- podklady od projektanta vytápění
- podklady od projektanta silnoproudé elektroinstalace
- konzultace s generálním projektantem
- provozní podmínky použitých zařízení

Dílo bude provedeno dle všech platných předpisů a norem. Nejdůležitější z nich zde uvádíme:

ČSN 33 0010 ED.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy
ČSN 33 2000-1 ED.2	Stanovení základních charakteristik
ČSN 33 2000-5-51 ED.3	Elektrická instalace budov Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-1 ED.2	Elektrické instalace nízkého napětí Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ED.3	Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-46 ED.2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-5-51 ED.3	Elektrická instalace budov Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN EN 50110-1 ED.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 50110-2 ED.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky
ČSN 33 0165 ED.2	Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
ČSN EN 60038	Jmenovitá napětí CENELEC
ČSN EN 61140 ED.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 1310 ED.2	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
ČSN EN 61140 ED.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Popis technického řešení

Souhrnná rekapitulace

- systém MaR je v dotčeném objektu instalován pro řízení VZT a ústředního vytápění
- pro řízení a regulaci všech dotčených technologických zařízení je navržen modulární rozšiřitelný číslicový řídící systém. Použité řídící jednotky umožňují autonomní provoz, rozvodnice MaR jsou osazeny technologickým terminálem pro komunikaci s obsluhou.
- regulátor systému MaR bude umístěn ve společných rozvodnicích MaR a EI (technologická elektroinstalace - součást dodávky MaR)
- rozvodnice MaR jsou napájeny ze základní sítě
- silové napojení rozvodnic MaR zajišťuje dodavatel stavební elektroinstalace
- řídící jednotky MaR v rozvodnicích MaR budou napojena na datovou síť objektu
- datové napojení zajišťuje dodavatel slaboproudých instalací
- řídící jednotky MaR budou obsahovat integrovaný WEBSERVER
- použité VZT jednotky budou dodány bez vlastní regulace. Silové napojení i ovládání těchto zařízení zajišťuje profese MaR
- profese EPS přivede požadavek na nucené odstavení VZT zařízení na svorky jednotlivých rozvodnic MaR (rozpínací kontakt, zatížitelný napětím max24V)
- MaR zajišťuje monitoring polohy jednotlivých PPK
- MaR zajišťuje snímání zpětné informace o poloze jednotlivých regulátorů průtoku
- kabely budou uloženy v kovových nosných konstrukcích (hlavní kabelové trasy), koncové rozvody budou uloženy v ochranných trubkách/lištách případně vedeny stěnou.
- z rozvodnice měření a regulace budou silově připojeny všechny motory ovládané systémem MaR (výjimky viz. dále).

Seznam a popis dotčené technologie

A - VZDUCHOTECHNIKA

VZT 1 - VĚTRÁNÍ UČEBEN

kompaktní rekuperační větrací jednotka

střecha nad 2.NP

silové napojení a ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA1

zdroj chladu 1

střecha nad 2.NP

silové napojení řešeno v rámci dodávky SILNO

ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA1

zdroj chladu 2

střecha nad 2.NP

silové napojení řešeno v rámci dodávky SILNO

ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA1

parní zvlhčovač 1

střecha nad 2.NP

silové napojení řešeno v rámci dodávky SILNO

ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA1

parní zvlhčovač 2

střecha nad 2.NP

silové napojení řešeno v rámci dodávky SILNO

ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA1

VZT 4 - VĚTRÁNÍ DÍLEN

kompaktní rekuperační větrací jednotka

střecha nad 3.NP

silové napojení a ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA2

zdroj chladu

střecha nad 3.NP

silové napojení řešeno v rámci dodávky SILNO

ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA2

parní zvlhčovač

střecha nad 3.NP

silové napojení řešeno v rámci dodávky SILNO

ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA2

VZT 7 - VĚTRÁNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘE

sestavné přívodní a odvodní VZT zařízení

střecha nad 3.NP

silové napojení a ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA2

VZT 8 - VĚTRÁNÍ KERAMICKÉ PECE

sestavné přívodní a odvodní VZT zařízení

střecha nad 3.NP

silové napojení a ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA2

VZT 9 - VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI ODPADKŮ

odtahový ventilátor

m.č. 1.32

silové napojení a ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA3

VZT 10 - VĚTRÁNÍ KOTELNY

sestavné přívodní a odvodní VZT zařízení

m.č. 1.33

silové napojení a ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA3

VZT 11 - DVEŘNÍ CLONA

kompaktní zařízení s vlastní regulací

m.č. 1.01

silové napojení a ovládání řešeno v rámci dodávky ELEKTRO

napojeno z rozvodnice RA3

vytápění

Zdroj tepla

2x tepelné čerpadlo voda/voda (zemní vrty)

technická místnost v 1.NP (1.33)

silové napojení řešeno v rámci dodávky SILNO

ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA3

bivalentní zdroj - elektrokotel

silové napojení řešeno v rámci dodávky SILNO

ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA3

akumulace tepla

technická místnost v 1.NP

zásobník TV

technická místnost v 1.NP

topné větve

ÚT1 - VZT

technická místnost v 1.NP

silové napojení a ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA3

ÚT2 - podlahové vytápění

technická místnost v 1.NP

silové napojení a ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

napojeno z rozvodnice RA3

JEDNOTLIVÉ PROSTORY/MÍSTNOSTI - vytápění

podlahové vytápění

ovládání řešeno v rámci dodávky MaR

JEDNOTLIVÉ PROSTORY/MÍSTNOSTI - chlazení

SPLIT JEDNOTKY

autonomní regulace v dodávce zařízení

blokové topení/chlazení řešeno v rámci dodávky MaR

Základní koncepce ovládání regulované technologie

VZDUCHOTECHNIKA

VZT 1, VZT 4, VZT 9, VZT 10

Ovládání VZT zařízení zajišťuje profese Měření a regulace.

Základní ovládání okruhů VZT zajišťuje číslíková řídící jednotka umístěná rozvodnici MaR. Místní komunikaci řídící jednotky s obsluhou umožňuje displej a klávesnice kontroléru MaR.

Dálkové ovládání a monitoring je zajištěno prostřednictvím vzdáleného přístupu k objektovému MaR (webserver).

VYTÁPĚNÍ

Ovládání zdroje tepla zajišťuje profese Měření a regulace.

Základní ovládání okruhů ÚT zajišťuje číslíková řídící jednotka umístěná rozvodnici MaR. Místní komunikaci řídící jednotky s obsluhou umožňuje displej a klávesnice kontroléru MaR.

Dálkové ovládání a monitoring je zajištěno prostřednictvím vzdáleného přístupu k objektovému MaR (webserver).

VZT zařízení č.1 – VĚTRÁNÍ UČEBEN

Větrání řešeného prostoru zajišťuje sestavná rekuperační jednotka ve stojatém provedení osazená na střeše objektu nad 2.NP.

Zařízení pracuje na variabilní průtok (konstantní tlak).

Vzduchotechnická jednotka je ve složení:

Přívodní část:

- uzavírací klapka se servopohonem
- filtrační kazeta s třídou filtrace F7
- deskový rekuperátor s bypasem
- vodní ohříváč
- přímý výparník - tepelné čerpadlo
- ventilátor s EC motorem
- parní zvlhčovač

Odvodní část:

- uzavírací klapka se servopohonem
- filtrační kazeta s třídou filtrace M5
- deskový rekuperátor s bypasem
- ventilátor s EC motorem

Vzduch ve VZT jednotce bude filtrován, rekuperován, dohříván nebo dochlazován na požadovanou teplotu. Ve vzduchotechnické jednotce je připravena volná komora pro možnost distribuce páry od odporových vyvíječů parního vlhčení. Směšovací uzel pro topný registr bude osazen ve VZT jednotce pro zamezení zámrazu v zimním období. Jednotlivé učebny budou regulovány tzv. typem VAV dle obsazenosti prostoru.

VZT jednotka je dodána bez regulace a bude řízena nadřazeným systémem MaR. Systém je navržen na variabilní průtok. Jednotlivé místnosti, které jsou ovládány pomocí regulátorů budou řízeny na základě obsazenosti případně CO2.

Zdrojem chladu pro vzduchotechniku je navrženo chladicí zařízení vybavené inverterovou technologií, které pracuje s přímým výparem ekologicky přípustného chladiva R410A v provedení tepelného čerpadla vzduch/vzduch s dvou-trubkovými rozvody. Chladicí/topný registr ve VZT jednotce je navržen jako reverzibilní. Pro topný režim je přímý výpar uvažován jako primární. Výparník je dvouokruhový v poměru 1:1.

Pro komfortní dosažení mikroklimatu v přechodném, a především zimním období, bude instalována sestava parních zvlhčovačů.

Systémem měření a regulace bude zajištěno:

- regulace teploty vzduchu na výtaku VZT jednotky
- regulace relativní vlhkosti teploty vzduchu na výtaku VZT jednotky
- signalizace zanesení filtrů
- kontrola chodu ventilátorů
- regulace otáček ventilátorů - konstantní tlak na výtaku/odtahu VZT jednotky
- ovládání polohy VZT klapek
- volba režimů provozu
- poruchová signalizace

- silové napojení motorů ventilátorů
- regulace parního zvlhčovače
- regulace ZZT
- regulace ohřívače
- regulace chladiče

Jednotlivé regulátory variabilního průtoku vzduchu (provedení s komunikací Modbus-RTU) budou systémem MaR ovládnány v závislosti na koncentraci CO₂ v jednotlivých dotčených prostorech.

VZT zařízení č.4 – VĚTRÁNÍ DÍLEN

Větrání řešeného prostoru zajišťuje sestavná rekuperační jednotka ve stojatém provedení osazená na střeše objektu nad 3.NP.

Zařízení pracuje na variabilní průtok (konstantní tlak).

Vzduchotechnická jednotka je ve složení:

Přívodní část:

- uzavírací klapka se servopohonem
- filtrační kazeta s třídou filtrace F7
- deskový rekuperátor s bypasem
- vodní ohříváč
- přímý výparník - tepelné čerpadlo
- ventilátor s EC motorem
- parní zvlhčovač

Odvodní část:

- uzavírací klapka se servopohonem
- filtrační kazeta s třídou filtrace M5
- deskový rekuperátor s bypasem
- ventilátor s EC motorem

Vzduch ve VZT jednotce bude filtrován, rekuperován, dohříván nebo dochlazován na požadovanou teplotu. Ve vzduchotechnické jednotce je připravena volná komora pro možnost distribuce páry od odporových vyvíječů parního vlhčení. Směšovací uzel pro topný registr bude osazen ve VZT jednotce pro zamezení zámrazu v zimním období. Jednotlivé učeby budou regulovány tzv. typem VAV dle obsazenosti prostoru.

VZT jednotka je dodána bez regulace a bude řízena nadřazeným systémem MaR. Systém je navržen na variabilní průtok. Jednotlivé místnosti, které jsou ovládány pomocí regulátorů budou řízeny na základě obsazenosti případně CO2.

Zdrojem chladu pro vzduchotechniku je navrženo chladicí zařízení vybavené inverterovou technologií, které pracuje s přímým výparem ekologicky přípustného chladiva R410A v provedení tepelného čerpadla vzduch/vzduch s dvou-trubkovými rozvody. Chladicí/topný registr ve VZT jednotce je navržen jako reverzibilní. Pro topný režim je přímý výpar uvažován jako primární. Výparník je dvouokruhový v poměru 1:1.

Pro komfortní dosažení mikroklimatu v přechodném, a především zimním období, bude instalována sestava parních zvlhčovačů.

Systémem měření a regulace bude zajištěno:

- regulace teploty vzduchu na výtaku VZT jednotky
- regulace relativní vlhkosti teploty vzduchu na výtaku VZT jednotky
- signalizace zanesení filtrů
- kontrola chodu ventilátorů
- regulace otáček ventilátorů - konstantní tlak na výtaku/odtahu VZT jednotky
- ovládání polohy VZT klapek
- volba režimů provozu
- poruchová signalizace
- silové napojení motorů ventilátorů
- regulace parního zvlhčovače

-
- regulace ZZT
 - regulace ohřívače
 - regulace chladiče

Jednotlivé regulátory variabilního průtoku vzduchu (provedení s komunikací Modbus-RTU) budou systémem MaR ovládány v závislosti na koncentraci CO₂ v jednotlivých dotčených prostorech.

VZT zařízení č.7 – místnosti s chemickou digestoří

Větrání prostoru bude zajišťovat přívodní sestava s elektrickým ohřevem spolu s odvodním zařízením. Zařízení jsou umístěna na střeše objektu. Větrání je navrženo v mírném podtlaku. Odtahový ventilátor je proveden v nevybušném provedení.

Přívodní část:

- uzavírací klapka se servopohonem
- filtrační kazeta s třídou filtrace G4
- ventilátor s EC motorem
- elektrický ohříváč

Odvodní část:

- uzavírací klapka se servopohonem
- kyselinovzdorný ventilátor s AC motorem (Exx)

Větrání je navrženo v mírném podtlaku.

Zařízení bude spuštěno tlačítkem v místnosti.

VZT zařízení č.8 – s keramickou pecí

Větrání prostoru bude zajišťovat přívodní sestava s ohřevem spolu s odvodním zařízením. Zařízení jsou umístěna ve světlíku.

Větrání je navrženo v rovnotlaku.

Přívodní část:

- uzavírací klapka se servopohonem
- filtrační kazeta s třídou filtrace G4
- ventilátor s EC motorem
- elektrický ohříváč

Odvodní část:

- uzavírací klapka se servopohonem
- kyselinovzdorný ventilátor s AC motorem

Zařízení bude spuštěno tlačítkem v místnosti

VZT zařízení č.9 – větrání odpadků

Větrání odpadků bude zajišťovat odvodní axiální ventilátor osazený na obvodové stěně. Větrání je navrženo v podtlaku.

Přívod vzduchu bude hrazen podtlakem samovolně z venkovního prostředí přes dvevní mřížku.

Chod zařízení bude dle časového intervalu případně na tlačítko.

VZT zařízení č.10 – větrání kotelny

Větrání kotelny bude zajišťovat přívodní sestava s ohřevem. Větrání je navrženo jako přetlakové. Zařízení slouží pro minimální intenzitu větrání.

Přívodní část:

- uzavírací klapka se servopohonem
- filtrační kazeta s třídou filtrace G4
- ventilátor s EC motorem
- elektrický ohříváč

Chod zařízení se uvažuje nepřetržitý.

vytápění

ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody budou dvě tepelná čerpadla země/voda zapojená do kaskády s doplňkovým elektrokotlem.

TOPNÝ SYSTÉM

Topná voda bude za akumulární nádobou topné vody rozdělena na okruh podlahového vytápění a vzduchotechniky.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| • podlahové vytápění | - teplotní spád 40/30°C |
| • vzduchotechnika | - teplotní spád 50/40°C |

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

systém podlahového vytápění bude proveden v celém objektu. Topná voda bude teplotně upravována na rozdělovači a následně vedena k rozdělovačům podlahového topení. Teplovodní podlahové vytápění bude individuálně pro každou místnost regulováno dle prostorové teploty. Pomocí termopohonů on/off v rozdělovači budou otevírány nebo uzavírány ventily příslušných okruhů podlahového vytápění.

V jednotlivých rozdělovačích PV budou instalovány komunikační spínací moduly (RS485, Modbus-RTU). Jeden výstup bude použit pro blokaci chlazení v době vytápění příslušné části objektu.

V jednotlivých místnostech budou osazeny komunikační ovladače (RS485, Modbus-RTU), respektive komunikační prostorová čidla (RS485, Modbus-RTU).

chlazení

POČÍTAČOVÉ UČEBNY

Pro úpravu mikroklimatických podmínek počítačových učeben v 1. a 2.np je systém VRF. Vnitřní jednotky v nástěnném provedení lze využít k cirkulační filtraci vzduchu včetně možnosti ohřátí nebo ochlazení vzduchu na požadovanou teplotu a jeho odpovídající odvlhčení. Systém je primárně navržen pro potřeby chlazení a předpokládá se rovněž provoz pouze v letním a přechodovém období. Klimatizační systém bude vybaven autonomní regulací (centrální ovladač + lokální nástěnné ovladače). Regulace chlazení bude prováděna pomocí kabelových nástěnných ovladačů. Vnitřní jednotky budou vybaveny modulem pro vzdálenou blokadu chlazení (napojeno na MaR). V místnostech, kde je více jednotek je modul osazen pouze v hlavní „master“ jednotce. Chod zařízení v režimu topení, popř. chlazení je omezen pouze hranicemi provozních teplot v prodejném prostoru.

ZASEDACÍ MÍSTNOST

Chlazení zasedací místnosti bude řešeno pomocí split zařízení. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše objektu. Vnitřní jednotku v daném systému lze využít k cirkulačnímu větrání s filtrací vzduch včetně možnosti ohřátí nebo ochlazení a odvlhčení vzduchu v dané místnosti na požadované parametry. Regulace jednotky bude prováděno pomocí nástěnného kabelového ovladače. Provoz zařízení bude řízen dle požadované vnitřní teploty. Chod zařízení v režimu topení / chlazení je omezen pouze hranicemi provozních teplot, které jsou závislé na teplotě venkovního vzduchu.

MÍSTNOST SERVEROVNY

Chlazení místnosti serverovny bude řešeno pomocí split zařízení pro technické aplikace s celoročním chlazením. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše objektu. Vnitřní jednotku v daném systému lze využít k cirkulačnímu větrání s filtrací vzduch včetně možnosti ohřátí nebo ochlazení a odvlhčení vzduchu v dané místnosti na požadované parametry. Regulace jednotky bude prováděno pomocí nástěnného kabelového ovladače. Provoz zařízení bude řízen dle požadované vnitřní teploty. Chod zařízení v režimu topení / chlazení je omezen pouze hranicemi provozních teplot, které jsou závislé na teplotě venkovního vzduchu.

Prohlášení o vlivu prostředí a ochraně před nebezpečným dotykovým napětím z hlediska úrazu elektrickým proudem

Druh energetické soustavy ve smyslu IEC 364-4-41:1992

nová instalace 3x400/230V; 50Hz; se samostatným středním
a samostatným ochranným vodičem

Způsob ochrany před nebezpečným dotykem z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu IEC 364-4-41:1992

základní ochrana 413.1 samočinným odpojením od zdroje
doplňková ochrana 413.1.6 doplňujícím pospojováním

Prostředí, ve kterém bude umístěno zařízení ve smyslu IEC 364-4-41:1992

Vnitřní prostory ZÁKLADNÍ VLIVY:
teplota vzduchu - 5 až +40° C AA4
relativní vlhkost max. 95% AB4
absolutní vlhkost max. 25g H₂O/m³ AB4
nadmořská výška do 2000 mm AC1
zanedbatelný výskyt vody AD1

Venkovní prostory ZÁKLADNÍ VLIVY:
teplota vzduchu - -25 až +55° C AA7
relativní vlhkost max. 100% AB7
absolutní vlhkost max. 36g H₂O/m³ AB8
nadmořská výška do 2000 mm AC1
stříkající voda AD4

Prostory v místě: umístění přístrojů vnitřní, venkovní
tras vnitřní, venkovní
rozvaděče vnitřní, venkovní

Prostory z hlediska nebezpečí tepelného poškození tras a přístrojů:

teplota v prostoru technologického zařízení nepřekračuje 55°C
v prostoru kabelových tras se nevyskytují zdroje sálavého tepla
nehrozí spad hořlavin na kabelovou trasu

Provozní podmínky

Elektrické instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN a to za řízení pracovníků s kvalifikací dle § 14, odst. 1a, c vyhlášky ČÚBP vyhl. 50/1978 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

Nutno respektovat prostředí podle ČSN 33 2000 - 3 a dodržovat předepsané hodnoty intenzity osvětlení.

Nutno zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy je nutno prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou konat jakékoli práce i obsluhu v daném prostoru.

Závěr

Součástí vlastní realizace musí být zaregulování systému MaR, individuální vyzkoušení, komplexní zkoušky, zkušební provoz a zaškolení obsluhy.

VÝKRESY

- technologické schéma - VZT 1 - větrání učeben
- technologické schéma - VZT 4 - větrání dílen
- technologické schéma - VZT 7 - větrání místnosti chemické laboratoře
- technologické schéma - VZT 8 - větrání místnosti s keramickou pecí
- technologické schéma - VZT 9 - větrání místnosti odpadků
- technologické schéma - VZT 10 - větrání kotelny
- technologické schéma - kotelna - zdroj tepla

Akce: PERLA

Zařízení: VZT 1 – Větrání učeben


aplika APLIKA S.r.o.


Kreslil: Slavík



Datum: 10.2023



STŘECHA NAD 2.NP

rozvodnice RA1





Akce: PERLA	Zařízení: VZT 7 – Větrání místnosti chem. laboratoře
<div data-bbox="140 1364 173 1452">  </div> <div data-bbox="140 1173 173 1356">APLIKA s.r.o.</div>	Kreslil: Slavík
STŘECHA NAD 3.NP	Datum: 10.2023
rozvodnice RA2	<div data-bbox="470 351 873 1244">  </div>
Technologické schéma	Počet listů: 1 list: 1

Akce: PERLA	Zařízení: VZT 8 – Větrání místnosti s keramickou pecí
<div data-bbox="140 1364 173 1452">  </div> <div data-bbox="140 1173 173 1356">APLIKA s.r.o.</div>	Kreslil: Slavík
STŘECHA NAD 3.NP	Datum: 10.2023
rozvodnice RA2	<div data-bbox="470 351 744 1244">  </div>
Technologické schéma	Počet listů: 1 list: 1

Akce: PERLA

Zařízení: VZT 10 – Větrání kotelný


aplika APLIKA S.r.o.

Kreslil: Slavík

Datum: 10.2023

m.č.1.33

rozvodnice RA3



Akce: PERLA

Zařízení: Zdroj tepla


aplika APLIKA S.r.o.

Kreslil: Slavík

Datum: 10.2023

m.č.1.33

rozvodnice RA3



Technologické schéma

Počet listů: 1

list: 1

PŘÍLOHA 1:

VÝKAZ VÝMĚR

VÝKAZ VÝMĚR

ZÁKAZNÍK:

STAVBA:

ČÁST:

DATUM:

projekční

PERLA UMPRUM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

MĚŘENÍ A REGULACE

25.říjen 2023

Položka	Popis	Množství ks / hod
PERIFÉRIE		
VZT 1 - VĚTRÁNÍ UČEBEN		
	Snímač teploty, venkovní provedení Ni1000, TK 5000 ppm, IP65	1
	Servopohon VZT klapky, 10Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce	2
	Snímač tlakové difference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství	4
	Servopohon VZT klapky, napájení: 24V/50Hz, 10Nm ovládání: 0..10Vss.	1
	Snímač teploty Ni1000, 5000ppm příložené provedení s hlavicí	1
	Oběhové čerpadlo 1 ks	1
	dodávka RTCH	
	Čidlo protimrazové ochrany délka kapiláry: 6m včetně příchytů	1
	Přívodní ventilátor, EC motor 1 ks	-
	dodávka VZT	
	Parní zvlhčovač 2 ks	-
	dodávka VZT	
	Kanálový hygroskop a rozsahem nastavení 15 - 95% rel.vlhkosti přepínací kontakt	1
	Kanálové čidlo teploty a vlhkosti napájení: 24V ACDC výstup teplota: 0-10V DC výstup vlhkost: 0-10V DC	2
	Odtahový ventilátor, EC motor 1 ks	-
	dodávka VZT	

AHU BOX výparníku chladiče	-
2 ks	
DODÁVKA VZT	
Venkovní chladicí jednotka	-
2 ks	
DODÁVKA VZT	
Snímač tlakové difference (vzduch)	2
0.. 1000Pa, přepínatelné	
24V/50Hz, 0..10Vss	
Protipožární klapka s koncovým spínačem	-
14 ks	
dodávka VZT	
Regulátor varabilního průtoku,	
řídící signál 0-10V	
50 ks	
dodávka VZT	
Pokojový ovladač,	20
komunikativní, měření teploty, rH a CO2, přepínání a	
indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv.	
Oddělena	

VZT 2 - VĚTRÁNÍ DÍLEN

Snímač teploty, venkovní provedení	1
Ni1000, TK 5000 ppm, IP65	
Servopohon VZT klapky, 10Nm	2
napájení: 24V/50Hz	
ovládání: 2P, havarijní funkce	
Snímač tlakové difference (vzduch)	4
pracovní rozsah: 50 až 500 Pa	
včetně montážního příslušenství	
Servopohon VZT klapky,	1
napájení: 24V/50Hz, 10Nm	
ovládání: 0..10Vss.	
Snímač teploty	1
Ni1000, 5000ppm	
příložné provedení s hlavicí	
Oběhové čerpadlo	1
1 ks	
dodávka RTCH	
Čidlo protimrazové ochrany	1
délka kapiláry: 6m	
včetně příchyttek	
Přívodní ventilátor, EC motor	-
1 ks	
dodávka VZT	
Parní zvlhčovač	-
2 ks	
dodávka VZT	
Kanálový hygrostat	1
a rozsahem nastavení 15 - 95% rel.vlhkosti	
přepínací kontakt	
Kanálové čidlo teploty a vlhkosti	2
napájení: 24V ACDC	
výstup teplota: 0-10V DC	
výstup vlhkost: 0-10V DC	

Odtahový ventilátor, EC motor	-
1 ks	
dodávka VZT	
AHU BOX výparníku chladiče	-
1 ks	
DODÁVKA VZT	
Venkovní chladicí jednotka	-
1 ks	
DODÁVKA VZT	
Snímač tlakové difference (vzduch)	2
0.. 1000Pa, přepínatelné	
24V/50Hz, 0..10Vss	
Protipožární klapka s koncovým spínačem	-
ks	
dodávka VZT	
Regulátor varabilního průtoku,	
řídící signál 0-10V	
10 ks	
dodávka VZT	
Pokojeový ovladač,	5
komunikativní, měření teploty, rH a CO2, přepínání a	
indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv.	
Oddělena	

VZT 3 - CHEMICKÁ LABORATOŘ

Servopohon VZT klapky, 10Nm	2
napájení: 24V/50Hz	
ovládání: 2P, havarijní funkce	
Snímač tlakové difference (vzduch)	3
pracovní rozsah: 50 až 500 Pa	
včetně montážního příslušenství	
Snímač teploty do VZT kanálu	1
Ni1000, TK 5000 ppm	
včetně montážního příslušenství	
Triakový regulátor elektrického ohříváče	1
3x400V	
3kW	
0-10V	

VZT 4 - KERAMICKÁ DÍLNA

Servopohon VZT klapky, 10Nm	2
napájení: 24V/50Hz	
ovládání: 2P, havarijní funkce	
Snímač tlakové difference (vzduch)	3
pracovní rozsah: 50 až 500 Pa	
včetně montážního příslušenství	
Snímač teploty do VZT kanálu	1
Ni1000, TK 5000 ppm	
včetně montážního příslušenství	
Triakový regulátor elektrického ohříváče	1
3x400V	
4kW	
0-10V	

VZT 5 - KOTELNA

Servopohon VZT klapky, 10Nm napájení: 24V/50Hz ovládání: 2P, havarijní funkce	1
Snímač tlakové difference (vzduch) pracovní rozsah: 50 až 500 Pa včetně montážního příslušenství	2
Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, TK 5000 ppm včetně montážního příslušenství	1
Triakový regulátor elektrického ohříváče 3x230V 0,8kW 0-10V	1

VZT 6 - DVEŘNÍ CLONA

Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, TK 5000 ppm včetně montážního příslušenství	1
--	---

RTCH

Tepelné čerpadlo 2 ks	-
dodávka RTCH	
Elektrokotel 1 ks	-
dodávka RTCH	
Snímač teploty se stonkem délka stonku 150 mm Ni1000, TK 5000 ppm	4
Nerezová jímka pro teplotní snímače. Délka jímky 100mm.	4
Snímač teploty Ni1000, 5000ppm kabelové provedení délka kabelu 2m	2
Nerezová jímka pro teplotní snímače. Délka jímky 300mm, závit G1/2".	2
Regulační ventil se servopohonem 24V/0-10V 1 ks	-
dodávka RTCH	
Snímač teploty Ni1000, 5000ppm příložné provedení s hlavici	4
Oběhové čerpadlo 5 ks	-
dodávka RTCH	
Přepínací ventil se servopohonem 24V/3P 1 ks	-
dodávka RTCH	
Snímač tlaku s převodníkem napájení: 24V DC výstup: 0..10V AC rozsah: 0..6 bar včetně montážního příslušenství	2

	Příložený termostat skrytá stupnice rozsah: 17-90°C výstup: přepínací kontakt	2
	IRC regulace	
	Termoelektrický pohon, 24V/50Hz, NC x ks	-
	dodávka RTCH	
	Blokační deska ve vnitřních klimatizačních jednotkách x ks	-
	dodávka RTCH	
	Komunikativní prostorový ovladač, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování provozního módu, a požadovaných teplot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485	5
	Komunikativní prostorové čidlo měření teploty, relativní vlhkosti a komunikace Modbus / RS485	20
GSM	GSM komunikátor napájení: 230V 50Hz vstup: 4x DI	1
GSM	Zálohovaný zdroj pro GSM komunikátor	1
	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA	
	ROZVODNICE RA1	
	PLC, 2xEthernet, runtime	1
	Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné	1
	Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+ -10V, konfigurovatelné	1
	Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+ -10V, konfigurovatelné	1
	Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms	3
	Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A	2
	Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné	1
	Zakončovací modul vnitřní sběrnice	1
	7 " LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet, 1xUSB 2.0	1
	5-Port 100Base-TX průmyslový Switch	1

ROZVODNICE RA2

PLC, 2xEthernet, runtime	1
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné	1
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+10V, konfigurovatelné	1
Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+10V, konfigurovatelné	1
Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms	3
Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A	2
Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné	1
Zakončovací modul vnitřní sběrnice	1
7 " LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet, 1xUSB 2.0	1
5-Port 100Base-TX průmyslový Switch	1

ROZVODNICE RA3

PLC, 2xEthernet, runtime	1
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné	1
Modul AI 8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+10V, konfigurovatelné	1
Modul AO 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+10V, konfigurovatelné	1
Modul DI 16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms	2
Modul DO 16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A	1
Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné	1
Zakončovací modul vnitřní sběrnice	1
7 " LCD TFT barevný display, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port 1xEthernet, 1xUSB 2.0	1
5-Port 100Base-TX průmyslový Switch	1
Ostatní nosný a montážní materiál	1

IRC regulace	
Modul 12 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V AC nebo 8 A / 24 V DC, RS85, protokol Modbus	13
KABELÁŽ	
ROZVODNICE RA1	
Kabel pro řídicí a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 2x1	100
Kabel pro řídicí a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1	80
Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,8 mm ² . JYSTY 2x2x0,8	120
Silový kabel pro pevné uložení. Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2-1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx1,5	80
Silový kabel pro pevné uložení. Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2-1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx1,5	60
Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství. PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. příchýtek a příslušenství. Průměr 23mm. PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchýtek a příslušenství. Průměr 25mm.	30
Ostatní nespecifikovaný montážní materiál	1
ROZVODNICE RA2	
Kabel pro řídicí a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 2x1	100
Kabel pro řídicí a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1	80
Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,8 mm ² . JYSTY 2x2x0,8	120
Silový kabel pro pevné uložení. Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2-1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx1,5	80

Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2-1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx1,5	60
Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.	30
PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. příchýtek a příslušenství. Průměr 23mm.	40
PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchýtek a příslušenství. Průměr 25mm.	25
Ostatní nespecifikovaný montážní materiál	1
ROZVODNICE RA3	
Kabel pro řídicí a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 2x1	100
Kabel pro řídicí a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 4x1	80
Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,8 mm ² . JYSTY 2x2x0,8	90
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2-1 (IEC 60332-1). CYKY 3Jx1,5	50
Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2-1 (IEC 60332-1). CYKY 5Jx1,5	30
Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.	20
PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. příchýtek a příslušenství. Průměr 23mm.	20
PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchýtek a příslušenství. Průměr 25mm.	15
Ostatní nespecifikovaný montážní materiál	1
IRC regulace	
Kabel pro řídicí a automatizační systémy. Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V. JYTY 2x1	350

Kabel pro řídicí a automatizační systémy.	200
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.	
JYTY 4x1	
Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 0,8 mm ² .	600
JYSTY 2x2x0,8	
PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. příchytěk a příslušenství. Průměr 23mm.	100
PVC pevná trubka 25 mm, vč. příchytěk a příslušenství. Průměr 25mm.	60
Ostatní nespecifikovaný montážní materiál	1

ROZVODNICE RA1

Skříňová rozvodnice (1 pole) - materiál celkem rozměr: 800x1800x300 + 100 sokl silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů okruhy MaR: viz. tabulka IO bodů	1
--	---

ROZVODNICE RA2

Skříňová rozvodnice (1 pole) - materiál celkem	1
rozměr:	
800x1800x300 + 100 sokl	
silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů	
okruhy MaR: viz. tabulka IO bodů	

ROZVODNICE RA3

<p>Skříňová rozvodnice (1 pole) - materiál celkem</p> <p>rozměr:</p> <p>800x1800x300 + 100 sokl</p> <p>silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů</p> <p>okruhy MaR: viz. tabulka IO bodů</p>	1
---	---

PRÁCE

Výroba rozvodnic	1
Zpracování uživatelských programů - ŘJ	1
Montážní práce	1
Oživení regulace a provedení zkoušek	1
Revizní zprávy	1
Engineering	1
Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení)	1

CELKOVÁ CENA