

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 11.10.2023 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 13.11 2023

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 07.11.2023 07:52:00 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

Dobrý den,

žádáme zadavatele o "zmírnění" sankčních ujednání. Jedná se o sankci za nedodržení termínu a odstranění vad a nedodělků, tyto jsou nepřiměřeně vysoké. Dále pak o vypuštění sankcí týkající se "zakázaného" poddodavatele. viz náš dotaz č.1. (bod č.5 OP). Děkujeme

Odpověď:

Zadavatel zvolil takto nastavený způsob zajištění vč. jeho výše u významných povinností dodavatele s ohledem na závažnost možných následků pro řádnost realizace. Požadavku na zmírnění sankčních ustanovení uvedenému v dotazu potom nelze vyhovět - vyjma toho, že zadavatel považuje uvedenou úroveň zajištění za přísnou, nicméně ne excesivní - také proto, že je formulován naprosto obecně, a nelze tak vysledovat konkrétní důvody, pro které by měl ke změně sazeb přistoupit.

Pokud jde o „pokutu za zakázaného poddodavatele“, zadavatel nevidí důvod k odstranění uvedeného ustanovení, protože tato pokuta se při plnění zakázky s ohledem na nastavené zadávací podmínky neužije.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 8.11.2023 13:09 hod. následující dotazy, na které podává dále uvedené vysvětlení.

Dobrý den,

prosím tímto o poskytnutí vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k zakázce „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách“:

1) Prosím o vyjádření k provedení děrovaného plechu:

Různí dodavatelé nabízejí různé typy plechů – výška vlny a typ děrování. Např. plech 55/250, ale s možným děrováním A3L (odpovídá Rv 5/12,5), popř. jiný výrobce umí naopak děrování Rv 4-6, ale neválcuje profil výšky 50 mm.

Přesný typ profilu tedy bude při realizaci následně ještě odsouhlasován nebo musí přesně odpovídat zadaným kritériím?

Odpověď:

Ano, přesný typ plechu může být při realizaci změněn a odsouhlasen, dle aktuálně dostupných prvků.

Další problém, na který dodavatelé upozorňují, je v zadání s ohledem na statiku plechu. Pokud jsou montážní místa na proflech JKL dle výkresu na fasádě, bude nutné ověřit oslabený děrovaný plech na tlak a sání větru na projektované rozpory. Dodavatelé upozorňují, že zadaný profil výšky 50 mm a tl. 0,7 mm, jak uvádí projekt, nevyjde na povolený průhyb. V nabídce tedy bude muset být nabídnuta jiná tl. plechu, než projekt uvádí.

Odpověď:

Projektant si je vědom, že nesplňujeme požadavky na tlak a sání větru děrovaného plechu. Stěna z děrovaného plechu je navržena jako architektonický prvek, kde nejsou kladeny požadavky na statické vlastnosti plechu.

Dále je nutné upřesnit materiál obkladu. V zásadě není vhodné děrovaný plech ocelový pozinkovaný a lakovaný používat pro vnější prostředí. Postup výroby je takový, že nalakované pásy plechu se nechají vyděrovat a poté se z pásu plechu válcuje trapézový plech. Vzniká tak nebezpečí, že na tisících hranách otvorů bude docházet k degradaci povlaku a možné korozi, vzhledem k působení vnějšího prostředí v místě těchto děr.

Řešením by mohl být hliníkový trapézový plech nejlépe bez povrchové úpravy nebo s eloxováním. Pokud by měl být zachován požadavek na polakování barvou, pak by mělo být lakování oboustranné, vhodné pro vnější prostředí. Ovšem z pohledu statiky by pak hliníkový plech musel být ještě o větší tloušťce než plech ocelový.

V případě ocelového děrovaného plechu by bylo nevhodnější použít plech vyrobený tak, že se vyděrovaný plech pozinkovaný vyválnuje do profilace a poté se dodatečně lakuje tak, aby se lakem ochránila řezy v otvorech. Tato verze ovšem bude o to více finančně náročnější.

Dodavatelé dále upozorňují, že pokud by se mělo dodržet provedení tak, jak je uvedeno v dokumentaci, lze pak na tyto plechy nabídnout garanci max. 12 měsíců od dodání (provedení montáže).

Odpověď:

V rámci PD je předepsána povrchová úprava nátěrovým systémem. Není předepsán postup provedení, to musí zvolit dodavatel tak, aby zajistil funkčnost a životnost použitého materiálu.

Na základě zkušeností z předchozích staveb je v projektu uvažováno s provedením nátěru/nástřiku po ohybu plechu, což se týká zejména střední částí. Krajní části, kde může dojít k úpravám (krácením) na místě stavby by po úpravách byly plechy odvezeny k finální povrchové úpravě.

Upravená specifikace plechu byla doplněna do výkresu, který je přílohou vysvětlení (D1-01-1.13 Montované stěny z děrovaného trapézového plechu).

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí na žádost ze dne 7.11. 2023 o jeden pracovní den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 21.11. 2023 v 10.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát