

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebký.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení
Pardubického kraje, část 1: Vysokomýtská nemocnice
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 25.10.2023 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 21.11 2023

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 15.11.2023 v 08:14:08 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz:

1) v technické specifikaci pro výběr měniče je uveden parametr "Min. jmenovitý výstupní výkon" s hodnotou 55kW - Je tato hodnotažadána správně s ohledem na instalovaný výkon FV panelů 44,1kWp ?

Odpověď: Vzhledem k instalovanému výkonu je možné použít měnič s nižším jmenovitým výstupním výkonem, min. 50 kW.

2) v technické specifikaci monitorovacího systému je uveden parametr " Kompatibilita pro připojení k řídicímu systému komunitní energetiky (vyrovnávání nulové bilance přípojného místa do 5 min.)" - o jaký řídicí systém se jedná, resp. jaký způsob komunikace je vyžadován?

Odpověď: Jedná se o připojení přes MOD BUS RTU 485 pro monitoring a řízení systému formou otevřeného komunikačního protokolu, v duchu novely energetického zákona (LEX OZE II).

3) v části Stavební úpravy je popsán způsob zpevnění střešní konstrukce dotčeného objektu - uvedené práce a materiál mají být součástí nabídky?

Odpověď: Ano, dle zadávací dokumentace uvedené práce a materiál související s úpravami střešních konstrukcí budou součástí nabídky.

4) v technické specifikaci části "Digitální informační panel (smart monitor)" není patrné, zda se má jednat o dodávku monitoru s uvedenou velikostí displeje, nebo se jedná o dodávku kompaktního přístroje Monitor+PC včetně SW vybavy pro zobrazování nespecifikovaných veličin z měničů (protože ty jsou uvedeny jako vyžadované kompatibilní zařízení)

Odpověď: Digitální informační panel je monitor vč. software umožňující internetovou konektivitu přes WIFI a o rozměrech uvedených v technické specifikaci. Předpokládá se, že se jedná o informační panel umístěný ve vstupní hale nebo vestibulu zdravotnického zařízení, který slouží k zobrazování vybraných

parametrů ze systému fotovoltaické elektrárny a meteostanice (aktuální výroba a spotřeba el.energie, teplota, výroba FVE za časové období – od začátku, za den, měsíc, rok apod.).

5) pro umístění a způsob řešení místnosti pro umístění akumulátorů bylo již vydáno souhlasné závazné stanovisko odboru prevence a ochrany HZS?

Odpověď: Ano, souhlasné závazné stanovisko HZS Pardubického kraje bylo vydáno v rámci stavebního řízení. Kopie stanoviska je přiložena.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 4.12. 2023 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje