

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Opatření snižující spotřebu elektrické energie na Gymnáziu Polička – I. etapa; Část 1: Výměna osvětlení za LED Část 2: Výměna průtokových ohřivačů a bojlerů Část 3: Výměna chladicí vitríny, gastromyčky a změkčovačů vody
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

## Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Gymnázium Polička
Sídlo:	nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
IČO:	620 32 178

## Odpověď na žádost dodavatele ze 23. listopadu 2023:

### Dotaz dodavatele:

Dobrý den,

rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení pro veřejnou zakázku Opatření snižující spotřebu elektrické energie na Gymnáziu Polička - I. etapa.

Mohla bych se prosím zeptat, zda máte konkrétní požadavky na elektrické parametry bojlerů a průtokových ohřivačů? Zároveň prosím o upřesnění, zda bude po zapojení těchto spotřebičů součástí zakázky i elektro revize? Poslední dotaz je na upřesnění počtu těchto spotřebičů - v zadávací dokumentaci jsou uvedeny 4 ks bojleru o objemu 5 litrů, nicméně v tabulce jich je uvedeno 5 ks. Podobně v ZD je uvedeno 18 ks průtokových ohřivačů, v tabulce jich je uvedeno 17 ks. Předem Vám velice děkuji za odpověď.

### Odpověď zadavatele:

Konkrétní požadavky na elektrické parametry bojlerů nemá zadavatel stanoveny, je nutné, aby vyhovovaly platné legislativně a měly by odpovídat parametrům přístrojů stávajících.

Revize po zapojení zadavatel vyžaduje.

Pokud jde o počty spotřebičů, pak platí, že průtokových ohřivačů je požadováno 18 ks a bojlerů o objemu 5 litrů je požadováno 5 ks. Za nesrovnalost se zadavatel omlouvá.

**Jelikož se jedná pouze o upřesnění, lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.**

V Poličce dne 28. listopadu 2023

.....

Mgr. Josef Dvořák  
Ředitel Gymnázia Polička  
*smluvní zástupce zadavatele*