

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Opatření snižující spotřebu elektrické energie na Gymnáziu Polička – I. etapa; Část 1: Výměna osvětlení za LED Část 2: Výměna průtokových ohřivačů a bojlerů Část 3: Výměna chladicí vitríny, gastromyčky a změkčovačů vody
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Gymnázium Polička
Sídlo:	nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
IČO:	620 32 178

Odpověď na žádost dodavatele ze dne 29. listopadu 2023:

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujících dotazů:

1. Jakou formou požaduje objednavatel vhodnost výběru světel a jejich pozic v rámci případné realizace?
2. Bude při výměně průtokových ohřivačů požadována i výměna stávajících baterií?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Ad 1. Zadavatel usuzuje, že ve vzneseném dotazu chybí sloveso „prokázat“ a logické úplné znění by bylo „*Jakou formou požaduje objednavatel prokázat vhodnost výběru světel a jejich pozic v rámci případné realizace?*“ Zadavatel zcela automaticky předpokládá, že parametry nabízených svítidel budou doloženy produktovými listy a osvitovými diagramy, z nichž bude zřejmé splnění požadavků příslušné normy na osvětlení prostor.

Ad 2. Zadavatel počítá s tím, že baterie zůstanou stávající.

Jelikož se jedná pouze o upřesnění, lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.

V Poličce dne 30. listopadu 2023

.....
Mgr. Josef Dvořák
Ředitel Gymnázia Polička
smluvní zástupce zadavatele