


LEGENDA

- WC ZÁVĚSNÉ WC DITURVIT + KOMBIFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC,PRO ZAZDĚNÍ  
WC1 WC DITURVIT KOMBÍ,SPODNÍ ODPAD  
WCi WC DITURVIT PRO INVALIDY,SPODNÍ ODPAD + PEVNÉ A SKLOPNÉ MADLO  
U UMYVADLO DITURVITOVÉ 600x450 mm + NEREZ SIFON,BATERIE STOJ.PÁKOVÁ,2xROH.VENTIL 1/2"  
Ui UMYVADLO DITURVITOVÉ 640x550 mm PRO INVALIDY + NEREZ SIFON,BATERIE NÁST..PÁKOVÁ,PRODLOUŽENÁ HUSIČKA  
U1 DVOJUMYVADLO DITURVITOVÉ 1300X485 mm +2xNEREZ SIFON,2xBATERIE STOJ.PÁKOVÁ,4xROH.VENTIL 1/2"  
VL VÝLEVKKA DITURVITOVÁ,STOJÍCÍ NA PODLAZE,BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ  
P PISOIR DITURVIT S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM,SIFON PISOIR  
D DŘEZ NEREZ,NEREZ.SIFON,BATERIE STOJ.PÁKOVÁ,2xROH.VENTIL 1/2"  
DD DVOJITÝ DŘEZ NEREZ,NEREZ.SIFON,BATERIE STOJ.PÁKOVÁ,2xROH.VENTIL 1/2"  
M MYČKA NÁDOBÍ,SIFON Dn 40,PRAČK.VENTIL 1/2"  
H NOVÝ HYDRANT SE STÁLETVÁRNAU HADICÍ D 25/30 m,NOVÉ NÁPOJENÍ NA DTÁV.STOUPAČKU POŽÁRNÍ VODY  
--- POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ VODY,PLAST PPr,Pn 20 S IZOLACÍ Pe tl. 10 mm  
--- POTRUBÍ TEPLÉ VODY,PLAST PPr,Pn 20 S IZOLACÍ Pe tl. 15 mm  
--- POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY,PLAST PPr,Pn 20 S IZOLACÍ Pe tl. 15 mm  
-p- POTRUBÍ ROZVODU POŽÁRNÍ VODY,OCELOVÉ POZINKOVANÉ VEDENÉ VOLNĚ

0,000 = 387,000 m. n. m.

ZADAVATEL				
Pardubický kraj				
IČ: 70892822				
Komenského náměstí 125				
532 02 Pardubice				
ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. STANISLAV HERUDEK		 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. SLAVOMIL TUREČEK			
VYPRACOVAL	ING. SLAVOMIL TUREČEK			
KONTROLOVAL	ING. STANISLAV HERUDEK			
NÁZEV AKCE:	VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu		DATUM	09/2022
ADRESA:	Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová		FORMÁT	4 A4
NÁZEV OBJEKTU:	SO101 - OBJEKT Č. P. 1692		MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA:	D1.4.1. Technika prostředí staveb-zdrav.technické instalace SCHEMA ROZVODŮ VODY		STUPEŇ	DPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	Z2219
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU D.1.4.1.-09