



Jan Březina
Beta-projekt s.r.o.
Pavlovova 43
568 02 Svitavy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

30.1.15

1072405049

P. Jedlička/ 840840840

Česká Třebová / 30.1.2015

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu : „Parkoviště na ulici U Nemocnice ve Svitavách“.

S udělením souhlasu, vyjádření k projektové dokumentaci územnímu a stavebnímu řízení : „Parkoviště na ulici U Nemocnice ve Svitavách“ souhlasíme v případě dodržení níže uvedených podmínek.

Pro tuto stavbu bude nutno dodržet :

Minimální vzdálenost veškerých staveb od stávajících podzemních sítí NN musí být min. 1 metr.

Minimální vzdálenost cizích zařízení od stávajících sloupů distribuční sítě NN může být 1 metr.

Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k našim zařízením pro provozování a údržbu.

V případě požadavku na přeložku, stávajícího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude nutné požádat na samostatném formuláři.

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1 metr od pláště krajního kabelu .

Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN.

V případě prováděných prací v ochranném pásmu zařízení linek VN, kabelových vedení VN a NN, a TS distribučních trafostanic, žádejte pro tuto činnost o souhlas s činností v ochranném pásmu distribuční sítě linek VN, KVN, TS, KNN se zakreslením vzdáleností do přílohy.

Před zahájením stavby bude nutné zajistit vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. od ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchové služby Svitavy na lince 840 840 840.

Pokud výstavbou dojde ke snížení, nebo změně struktury povrchu bude nutno před zahájením stavby žádat o přeložení stávajících podzemních sítí dle zákona 458/00Sb.

Zemní práce do 1m od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Platnost vyjádření 1 rok.

Souhlasíme se zjednodušeným územním řízením a dále o uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

PARKOVIŠTĚ NA ULICI U NEMOCNICE VE SVITAVÁCH KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES M 1:250

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: SVITAVY-PŘEDMĚSTÍ



LEGENDA NAVRHOVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

- ASFALT
- DLAŽBA POUŽÍVANÁ
- DLAŽBA PODHOZÍ
- PLOCHY ZELENĚ
- PŘEDLAŽENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

LEGENDA ČAR:

- NAVRŽENÉ TRASY VENKOVNÍHO / VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY OD ULIČNÍCH VLPUSTÍ
- HRANICE POZEMKŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

LEGENDA ZELENĚ:

- navržený strom listnatý
- zelená podopírkových listnatých keřů (výška cca do 1 m)
- stávající polez k odstranění
- odstranění keřů (listnatých, jehličnatých)
- kácený strom nepodléhající povolení
- kácený strom podléhající povolení odboru ŽP
- stávající listnaté/jehličnaté keře, případně zapojený porost dřevin (ŽP)

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NEJSOU VE VÝKRESU ZAKRESLENY.
ORIENTAČNÍ ZÁKRES STAV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE V B.3 KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES.

DESIGN. PROJEKTANT Ing. Petr Zeman	VÝPRAVČÍ Předmět: st. Město: Svitavy	OBJED. ZÁKAZNÍK M.Š. SVITAVY-PŘEDMĚSTÍ	OBJED. ZÁKAZNÍK M.Š. SVITAVY-PŘEDMĚSTÍ
INVESTOR: Stavební úřad M.Š. Svítavy 435/2, 436 23 Svítavy	ARCH. OBJED. STAV. ÚŘAD	OR. + ŽP PROJEKT 2014	OR. + ŽP PROJEKT 2014
PARKOVIŠTĚ NA ULICI U NEMOCNICE VE SVITAVÁCH			
ČÍSLO B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	ČÍSLO PŘÍLOHY B.2	ČÍSLO PŘÍLOHY 6	ČÍSLO PŘÍLOHY 6
VÝKRES KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES			