



Bc. Jan Březina
BETA - PROJEKT s.r.o.
Pavlovova 43
568 02 Svitavy

Váš dopis:
30.1.2015

Naše č.j.:
POS Li-48/15

Vyřizuje:
Liška/602413539

Datum:
6.2.2015

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: " Parkoviště na ulici U Nemocnice v k.ú. Svitavy-předměstí " k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (738160/14).
- 2) Stávající kabely a optické trubky společnosti O2 Czech Republic a.s., vedoucí přes budoucí parkoviště a zpevněné pojízdné plochy, budou vytýčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce společnosti O2 Czech Republic a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do chrániček zahloubit. Kabely budou pod zpevněnou plochou uloženy do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPOHALF. Výrobce KOPOS Kolín a.s., min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Souběžně bude položena náhradní chránička DN 110. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelů elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti O2 Czech Republic a.s. ke kontrole.
- 3) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o kontrole předmětného tel. zařízení – obnažených sítí SEK před záhozem potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

S pozdravem

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
858

Jaromír Liška
Specialista ochrany sítě