

ZS2-zateplení plochy s fasádním polystyrenem s příměsí grafitu tl.100mm
skladba ZS2 (zateplení schodiště) je kromě jiné tloušťky úplně shodná se skladbou ZS1

ZS5-POVRCHOVÉ ÚPRAVY stávající podokapní římsy a markýzy
(otlučení stávající nesoudržné omítky)
- nová jádrová VPC omítka
- penetrace podkladu
- výztužová tkanina, 165 g/m2 ±5%, velikost ok max.4x4mm
- minerální tmel základní vrstvy s uhlíkovým vláknem, prodyšnost pro vodní páry μ<=55, přídržnost >=0,25 MPa, třída reakce na oheň A1, tepelná vodivost λ10, dry, 0,46W/(m.K) odolnost proti průrazu 20J, odolnost proti krupobití ve třídě HW 4
- základní nátěr pod probarvené omítky na bázi akrylátového kopolymeru,silikonové pryskyřice a křemičitanů (ASS)
- minerální omítka hlazená (struktura štuku); prodyšnost pro vodní páry μ<= 60
- systémová penetrace pod fasádní barvu
- silikonová fasádní barva s fotokatalýzou a konzervačními prostředky, záruka 12let proti napadení řasami a plísněmi

NOVÉ SKLADBY ZATEPLENÍ

C 179,95m2

STŘEŠNÍ FOLIE TPO/FPO TL. 1,5MM
EPS 150 (λ≤0,035) TL. 260MM
EPS 150 (λ≤0,035)TL. 20-200MM
ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S HLINÍK.VLOŽKOU TL. 4MM
OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PODKLADNÍ PÁS TL. 1,3MM
DŘEVĚNÉ PRKEN. BEDNĚNÍ TL. 28MM
NOSNÉ TRÁMY 100/180
FOLIE LEHKÉHO TYPU
ROZEBÍRATELNÝ RASTROVÝ PODHLED

DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH VRSTEV SKLADBY:
PVC FOLIE
GEOTEXTILIE
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN (tl. 25 mm)
FOLIE LEHKÉHOTYPU
SPÁDOVÉ TRÁMY
IZOLACE VATOU (tl. 2x80 mm)

S

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. PAVLA TMEJOVÁ ZODP. PROJEKTANT: ING. PAVLA TMEJOVÁ	
VYPRACOVAL: ING. RADEK MADEJEWSKÝ	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 03/2023
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			ZAK. Č.: 3385-61
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARÉ
STAVBA: **NPK. a.s., Litomyšlská nemocnice, správní budova, zasklení otevřené venkovní terasy, zateplení jídelny vč. výměny střešní krytiny**			
VÝKRES: **PŮDORYS PODKROVÍ**	MĚŘÍTKO: 1:75	PROFESE: STAVEBNÍ	Č.VÝKR.: **D.1.1.5**