

MĚSTO LITOMYŠL

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653 333, fax +461 612 218

VYJÁDŘENÍ

Stavebník:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice
Záměr:	realizace úspor energie – areál NPK, a.s., správní budova v Litomyšli
Městská část:	Litomyšl, kú. Litomyšl
Pozemky:	J.E.Purkyně 652, parc.č.st.1089
Předaná dokumentace:	dokumentace ohlášení stavby - situace, půdorysy, pohledy, řezy, fotodokumentace stávajícího stavu, technická a souhrnná zpráva

Projektová dokumentace „Realizace úspor energie“ na správním objektu se týká návrhu těchto energeticky úsporných řešení :

- kontaktního zateplení zdiva. Finální úprava povrchu fasád bude s hladkou minerální omítkou a fasádním nátěrem.
- zateplení dřevěné rámové konstrukce.
- zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem.
- zateplení a úpravy dvouplášťové střechy nad krčkem.
- zateplení a úpravy dvouplášťové střechy nad jídelnou. Zateplení zachovává původní princip detailů navazování na průběžné okenní výplně v parapetech nebo v okapní římse.
- výměny výplní otvorů. Jsou navrženy k výměně stávající plastové výplně, stávající ještě původní dřevěná a ocelová okna a dveře. Tyto výplně budou nahrazeny plastovými s trojitým zasklením. Poloha výplní otvorů je upravena a posouvána směrem vně na rozhraní zdiva a zateplení, čímž bude z venkovní strany zachováno původní zapuštění oken.
- nová oplechování navazující na změny detailů vyplývající ze zateplení obvodového pláště budovy.

Je škoda, že do budovy, která i přes řadu minulých stavebních úprav stále vykazuje zřejmé kvality, nebudou vrácena dřevěná okna.

K návrhu úspor energie nemám další připomínky.

Ing.arch. Zdeňka Vydrová
2.11. 2020