


## ÚPRAVA HR2, 3.POLE

- # NAPÁJENÍ DO PROSTORU 3.POLE HR2 PO DOBU MONTÁŽNÍCH PRACÍ

předpokládá  $X_t=0,02 \text{ Ohm}$

může činit 5,4V tj.1,35% vyhovuje

5. Bude provedeno připojení kabelu CYKY 3x150+70 k nové osazenému odpojovací 400A, kabel CYKY 5x1,5 může zůstat jako rezerva v kanálu před rozvodečnem

		VEDOUcí ZAKÁZKY	
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL		ING. PAVLA TMELOVÁ	
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST		ZODP. PROJEKTANT	
TOLOVOCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVÁV		DATUM	
PAVEL BARTOŇ		01/2021	
MÍSTO STAVBY		ZAK. Č.	
LITOMYŠL		3331-63	
STUPEŇ		Č.PARÉ	
PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY			
INVESTOR			
PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NAM. 125, PARDUBICE			
STAVBA			
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE			
AREÁL NPK, a.s.			
SPRÁVNÍ BUDOVA V LITOMYŠLI - REKUPERACE			
VÝKRES		Č.YVR.	
MĚŘÍTKO		ELEKTRO	
1:250(4A4)		D.1.4.1.2	
KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN			