

Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

- v PVC tuhé trubce na povrch VU
- ve stěnách, stropě v konstrukci PU
- v drátěném žlabu na povrch PU
- v podhledu přichycené ke konstrukci PU
- v PVC lištách na povrch VU

Vývody kabelů z RM1.PP

MaR1.PP – CYKY 3Jx50+35 WLMaR1.PP (jištěno 100A/3/B)
+vodič CYA 16mm2
MaR3.NP – CYKY 4Jx16 WLMaR3.NP (jištěno 50A/3/B)
+vodič CYA 16mm2

3PEN AC 50Hz 400V/TN-C, 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S
Ochrana automatickým odpojením od zdroje

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. PAVLA TMEJOVÁ ZODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL: PAVEL BARTOŇ	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 01/2021
STUPEŇ: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY			ZAK. Č.: 3331-63
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARÉ
STAVBA: **REALIZACE ÚSPOR ENERGIE** **AREÁL NPK, a.s.** **SPRÁVNÍ BUDOVA V LITOMYŠLI - REKUPERACE**			
VÝKRES: ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE 3.NP	MĚŘÍTKO: 1:50(8A4)	PROFESE: ELEKTRO	Č.VÝKR.: **D.1.4.1.6**