





LEGENDA

21VK−600/1200+T VEKOLUX 1/2"	PANELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S HLADKOU PŘEDNÍ DESIGNOVOU STĚNOU,SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
21VK−600/1200+H	SPODNÍ PŘÍPOJENÍ OTOP.TĚLESA 1/2" PANELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S HLADKOU PŘEDNÍ DESIGNOVOU STĚNOU,SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM S EL.TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
3	ČÍSLO NASTAVENÍ REGULACE VEST.TERMOSTAT.VENTILU
	STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY ROZVODŮ ÚT PRO PŘÍVODY KE STÁV.OTOPNÝM TĚLESŮM,POTRUBÍ OCELOVÉ
	NOVÉ PŘÍPOJKY PRO NOVÁ PANELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA,PŘÍPOJKY Z Cu POTRUBÍ Dn 15/1

NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY A VRATY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ, NAPOJENÍ POTRUBÍM Cu SPOJOVANÝM LISOVÁNÍM

0,000 = 387,000 m. n. m.

ZADAVATEL

Pardubický kraj

IČ: 70892822

Komenského náměstí 125
532 02 Pardubice

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. STANISLAV HERUDEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. SLAVOMIL TUREČEK
VYPRACOVAL	ING. SLAVOMIL TUREČEK
KONTROLOVAL	ING. STANISLAV HERUDEK

NÁZEV AKCE: VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu
ADRESA: Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová
NÁZEV OBJEKTU: SO101 - OBJEKT Č. P. 1692
PŘÍLOHA: D1.4.2. Technika prostředí staveb-ústřední vytápění
SCHEMA PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES

FED facility / energy / development

DATUM	09/2022
FORMÁT	6 A4
MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	DPS
ČÍS. ZAKÁZKY	2219
ČÍS. SOUPRAVY	
ČÍS. VÝKRESU	**D.1.4.2.-04**