



KUPAX00QDA8J

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení ochrany přírody**

Ze dne: 20.02.2019
Číslo jednací: KrÚ 15875/2019
Spisová značka: 15875/2019/OŽPZ
Vyřizuje: Ing. Šárka Hídalgová
Telefon: 466026528
E-mail: Sarka.hidalgova@pardubickykraj.cz
Datum: 12.04.2019

Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán ochrany přírody (dále jen OOP), příslušný dle § 77a odst. 4 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává **dle § 37 odst. 2 zákona**, na základě žádosti ze dne 20. 2. 2019,

nesouhlas

se stavební činností v ochranném pásmu přírodní rezervace (dále jen PR) Maštale, a to při realizaci projektu: „Modernizace mostu ev. č. 357-010 Nové Hradý“.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu na komunikaci 2. třídy II/357 v k. ú. Nové Hradý u Skutče. Součástí opravy mostu je demolice stávajícího mostu a výstavba mostu nového. Stavba se nachází v ochranném pásmu PR Maštale a v přírodním parku Údolí Krounky a Novohradky.

Odůvodnění:

OOP jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. d) zákona vydává souhlasy k činnostem (ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám a k dalším zásahům do ochranných pásem přírodních rezervací) na území ochranných pásem PR (dle § 37 odst. 2 zákona). Ochranné pásmo (dále jen OP) PR Maštale je dle § 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 m od hranic tohoto zvláště chráněného území.

OOP je také příslušný dle ustanovení § 77a odst. 3 zákona k hodnocení krajinného rázu dle § 12 odst. 1 zákona, podle něhož je krajinný ráz zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti a je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Dne 20. 2. 2019 obdržel OOP žádost firmy Česká stavební aliance, s. r. o., o souhlas k záměrům „Modernizace mostu ev. č. 357-010 Nové Hradý“.

Součástí rekonstrukce mostu ev. č. 357-010 je demolice původního kamenného mostu, který je tvořen klenbou z pískovcových bloků. Stávající most nevyhovuje z hlediska nedostatečné zatížitelnosti, malé šířky mostu a nedostatečného zádržného systému. Nový most bude tvořen polorámem

ze železobetonu s jedním polem čtvercového tvaru o rozpětí 4,6 m, na nějž budou nasedat rovnoběžná betonová křídla. Římsy na mostě budou monolitické, železobetonové. Žlabovky jsou navrženy betonové. Koryto pod mostem bude odlážděno lomovým kamenem do betonu.

a) OOP nenamítá nic proti rekonstrukci, ale proti způsobu technického provedení z pohledu zachování krajinného rázu. OOP se domnívá, že demolicí původního mostu dojde k poškození kulturních hodnot území a výstavbou nového betonového mostu k narušení harmonického rázu kulturní krajiny a výraznému snížení estetických hodnot a jedinečnosti území. Most se nachází v otevřené krajině, kde působí jako kulturní dominanta. V případě nové stavby by bylo vhodné nahradit beton včetně žlabů pohledovým kamenem (kámen zděný po vrstvách se zachováním obezdění oblouku dle původního mostu) v regionálním charakteru a celkově stavbu přizpůsobit historickému kontextu krajiny.

b) OOP je známo, že je předmětné území osídleno zvláště chráněným druhem, kterým je vydra říční (*Lutra lutra*). V současné době je nejvíce ohrožujícím faktorem pro daný druh silniční doprava. Z tohoto důvodu je nezbytné při plánování silničních staveb (zejména v blízkosti vodních toků a vodních ploch) zajistit bezpečný průchod jedinců tohoto druhu (i dalších živočichů) přes silniční komunikaci. Z uvedeného důvodu nesmí být na vstupech pod mostní objekt žádné dílčí objekty tvořící pasti pro drobné živočichy. V rámci mostních objektů je dále nutné zajistit po dobu normálních průtoků jejich průchodnost i po tzv. „suché cestě“, tj. realizovat takové opatření, které umožní průchodnost daného objektu i živočichům preferujícím pohyb mimo vodní prostředí.

Z důvodu možného výskytu v minulosti uváděných zvláště chráněných druhů je nutné koryto toku, kde bude docházet k jeho úpravám, po dobu stavby zatrubnit (voda musí být přes tento úsek převedena potrubím), případně musí být voda v daném úseku svedena do úzkého profilu mimo výstavbu, tak, aby nedocházelo k nadměrné tvorbě zákalu či ke kontaminaci vody vymýváním cementového mléka apod.

Ke kácení dřevin dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, je třeba samostatná žádost.

Poučení:

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Závazné stanovisko se stane součástí rozhodnutí, které bude ve věci vydáno dle zvláštních předpisů (stavební zákon).

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Obdrží:

Česká stavební aliance, s. r. o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 (DS)

Na vědomí:

Obec Nové Hradky (DS)

Město Vysoké Mýto (DS)