

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Dodávka záložního napájecího zdroje (UPS) pro datové centrum ICT v lokalitě Pardubické nemocnice</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	VZMR (otevřená výzva) (ZZVZ)
<b>Předmět veřejné zakázky:</b>	Dodávky
<b>Režim veřejné zakázky:</b>	Zakázka malého rozsahu
<b>Zadavatel:</b>	Dodávka záložního napájecího zdroje (UPS) pro datové centrum ICT v lokalitě Pardubické nemocnice
<b>Sídlo zadavatele:</b>	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
<b>IČO:</b>	27520536
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele:</b>	MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

V Praze dne 23.01.2024

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

## **Dotaz č. 1**

**Výška 32U je nepřekročitelná hranice? Naše sestava má výšku 35U.**

## **Odpověď:**

Ano, zadavatel potvrzuje, že výška 32U je maximální hodnotou a nepřekročitelnou.

S pozdravem,

.....

Mgr. Kateřina Kolářková