

LEGENDA:

- RMS2



NOVÝ ROZVADĚČ – PŘEPÍNÁNÍ SÍŤ-AGREGÁT
- RMS1

STÁV.ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
- KABELOVÉ VEDENÍ (NOVÉ)
- 5

NÁSTĚNNÁ PŘÍVODKA IP67, 63A, 5–PÓL

Napěťová soustava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3

| | | | | |
|---|--|--|--|------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | | PROJEKTANT | GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Petr Hasenöhrl projektová činnost ve výstavbě Antonína Slavička 691 / 44b, 568 02 Svitavy IČ: 691 32 224 | |
| HASENÖHRL | | Ing. Petr HASENÖHRL | | |
|  | |  | | |
| INVESTOR | | | | |
| Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 2, 530 03 Pardubice IČO: 69172196 | | | | |
| NÁZEV ZAKÁZKY | | PROJEKTANT PROFESE Ing. Petr Hasenöhrl Antonína Slavička 691/44b, 568 02 Svitavy | | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN ZZS PAK PRO MOŽNOST PŘIPOJENÍ NAHRADNÍCH ZDROJŮ | | | DATUM | 08/2022 |
| | | | FORMÁT | A3 |
| | | | MĚŘÍTKO | 1:100 |
| | | | STUPĚN PD | DPS |
| | | | ZAKÁZKA Č. | 054/2022 |
| OBSAH | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | ČÍSLO PARÉ |
| SO-03 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA LANŠKROUN ELEKTROINSTALACE | | | SO-03.2 | P |