



## Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Ústí nad Orlicí  
Třebovská 5, 562 03 Ústí nad Orlicí



Č. j.: HSPA- 703-2/2023

Počet stran: 4

Počet příloh:

Adresát:

**F.E.D. s.r.o.**

Hřebíčková 1320

763 02 Zlín

Vyřizuje za PO: nprap. Pavel Šimka

Tel.: 950 585 153

E-mail: pavel.simka@pak.izscr.cz

Vyřizuje za OOB: por. Petr Kroulík, DiS.

Tel.: 950 585 159

E-mail: petr.kroulik@pak.izscr.cz

Datum: 11. 4. 2023

### **KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

#### **Název stavby:**

Technické muzeum Pardubického kraje

#### **Místo stavby:**

Objekt SO 01, Objekt SO 02, Objekt SO 03, Objekt SO 04

Kpt. Poplera 272, Chocoňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

k. ú.: Vysoké Mýto, parc. č. 4020/1, 4020/2, 4020/3, 4020/4, 4020/5, 4020/6, 4020/7, 4020/8, 4020/9, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025/2, 4025/3

#### **Stavebník:**

Krajský úřad Pardubického kraje, IČO 70892822

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

#### **Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Stanislav Herudek, ČKAIT 1301646

datum: prosinec 2022

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) obdržel dne 13.3.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

Tel.:

Datová schránka: 48taa69

IČO: 70885869

E-mail: hzspak@pak.izscr.cz <https://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje.aspx>

Číslo účtu: 6232881/0710

zákon“) HZS PAK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PAK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Technické muzeum Pardubického kraje  
vypracoval: Ing. Ladislav Huf, ČKAIT 1005501  
datum: únor 2023

HZS PAK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stávající areál bývalého zemědělského učiliště v obci Vysoké Mýto. Rekonstrukcí objektů v areálu je navrženo technické muzeum. Areál je členěn na 4 objekty.

### **Objekt SO 01**

Objekt SO 01 je čtyřpodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 1056 m<sup>2</sup>. Dle projektové dokumentace se může v objektu vyskytovat max. 137 osob z nichž může být 7 osob ubytováno. Ve stavbě se nachází prostor určený pro veřejnost, nachází se zde prostor určený pro spánek, nenachází se zde prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Nenachází se zde úkryt. Objekt není kulturní památkou. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 4. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie.

### **Objekt SO 02**

Objekt SO 02 je dvoupodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 323 m<sup>2</sup>. Dle projektové dokumentace se může v objektu vyskytovat max. 97 osob. Ve stavbě se nachází prostor určený pro veřejnost, nenachází se zde prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Nenachází se zde úkryt. Objekt není kulturní památkou. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 460/2021 sb. o

kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 2. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie.

### **Objekt SO 03**

Objekt SO 03 je jednopodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 127 m<sup>2</sup>. Ve stavbě se nenachází prostor určený pro veřejnost, nenachází se zde prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Nenachází se zde úkryt. Objekt není kulturní památkou. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 1. třída využití stavby a stavba je zařazena do I. kategorie.

### **Objekt SO 04**

Objekt SO 04 je dvoupodlažní, nepodsklepený o zastavěné ploše 43 m<sup>2</sup>. Ve stavbě se nachází prostor určený pro veřejnost, nenachází se zde prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Nenachází se zde úkryt. Objekt není kulturní památkou. Podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 2. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

#### **Název stavby:**

**Technické muzeum Pardubického kraje**

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PAK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává

**souhlasné závazné stanovisko.****Odůvodnění**

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS PAK k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

**Závěr**

HZS PAK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**nprap. Pavel Šimka**

vrchní inspektor

úřední osoba

<b>Uloženo listů:</b>	1 + 1SV
<b>Skartační znak:</b>	S
<b>Rok skartace:</b>	2034
<b>Svazek:</b>	2P
<b>Počet výtisků:</b>	2
<b>Výtisk číslo 1:</b>	adresát
<b>Výtisk číslo 2:</b>	uložen
<b>Zpracoval:</b>	Šimka
<b>Opsal:</b>	
<b>Vypravil:</b>	Šimka