



LEGENDA:


RM006 – ROZVADĚČ PRO VYHŘÍVÁNÍ RAMPY 1
KK6.1–KK6.6 – KABELOVÁ KOMORA (HDPE) vršek: 435x300mm, spodek: 595x460, výška: 455mm, víko: beton–12,5t
KR6.2–KR6.6 – ROZVODNÁ KRABICE 210x155x92mm/PC/IP67/5pól. sv. do16mm²
KR–S1, KR–S2 – ROZVODNÁ KRABICE 130x130x77mm/PC/IP67/5pól. sv. do4mm²
TK6.x – TOPNÝ KABEL (jednožilový stíněný, izolace vodiče PEX, izolace pláště PVC) 20W/m/230V, 228m => 4565W
VS1, VS2 – ZEMNÍ TEPLTNĚ–VLHKOSTNÍ ČIDLO d=87mm, v=74mm (plast. pouzdro d=93mm, v=98mm), IP67, 13W, –30°C až +70°C, 24VDC, vč. kabelu 5x0,5mm²/15m

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–C–S, 3+PE+N, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.05 RAMPA A OPĚRNÁ ZEĎ 1 D1.05.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMPÁČEK	ING. PETR KREMPÁČEK	
			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
NÁZEV AKCE:			
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ			
VÝKRES SCHEMA NN			

 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55	FORMÁT	2x A4
	DATUM	08 / 2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 19–18–P
	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU D1.05.4g–05

ČÍSLO PŘE