



LEGENDA:

- R** nově instalovaná protipožární rozvodnice, spojení přeložené kabeláže 4xPröFlaGuard F 2x2x0,8
- MIS** nově instalovaná telefonní rozvodnice pro zakončení 300 párů
- stávající požární trasa s funkční integritou
- × × rušená stávající požární trasa s funkční integritou
- nově instalovaná požární trasa s funkční integritou, tvořená skupinovými příchytkami (gripy), instalované nad SDK podhledem, instalováno 4xPröFlaGuard F 2x2x0,8
- × × rušená stávající trasa slaboproudu, instalováno 12xSYKFY 25x2x0,5
- nově instalovaná trasa slaboproudu, drátěný žlab 100x50 instalovaný nad SDK podhledem, instalace nových telefonních kabelů 12xSYKFY 25x2x0,5

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM. ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY

± 0.0 = 235,000

D1.13 Bourací práce a stavební úpravy v budově 02

D1.13.4h Slaboproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: LOVENGINEERING, Družby 338, 530 09 Pardubice		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JAN FIKEJS	ING. JAN FIKEJS	ING. JAN FIKEJS

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

LOVENGINEERING

slaboproudé projekty srdcem

Ing. Jan Fikejs

532 009 Pardubice

tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

Číslo projektu

532 009 Pardubice

tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

pentapenta

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava

tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:	FORMÁT	8xA4
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ	DATUM	8 / 2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
VÝKRES	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS 1.PP OBJEKTU 02	1:100	D1.13.4h-06