

ŘEZ PŘÍČNÝ VZOROVOU KOMOROU HL. 1420mm



ZÁSYPOVÝ MATERIÁL

PŘÍSTUPOVÁ KOMORA MULTIKANÁLU

ZÁSYPOVÝ BETON B5
MIN. DO 1/3 VÝŠKY ŠACHTY

HDPE Ø110mm

PODKLADNÍ BETON B10

ODVODNĚNÍ – TR Ø40 POLYETHYLEN

DL. cca 400mm

ŘEZ PŘÍČNÝ VZOROVOU KOMOROU HL. 1220mm



ZÁSYPOVÝ MATERIÁL

PŘÍSTUPOVÁ KOMORA

ZÁSYPOVÝ BETON B5
MIN. DO 1/3 VÝŠKY ŠACHTY

HDPE ø110mm

PODKLADNÍ BETON B10

ODVODNĚNÍ – TR Ø40 POLYETHYLEN

DL. cca 400mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C, 3+PEN, 3x 230/400 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D2.22 Přeložky a přípojky NN

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSC.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK

pentagon

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	

pentagon

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:

NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE
VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

FORMÁT	1 x A4
DATUM	08 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 20	D2.22-06