



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

ATELIER PENTA v.o.s.
ing. Šlapal
Mrštíkova 12
Jihlava
586 01

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
9.6.2020

VĚC:

Stanovisko k předložené projektové dokumentaci.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Projektant: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

Č. zakázky: 20/06/08/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

NPK a.s., Pardubická nemocnice
Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b), d), odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o dodržení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
 - povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání z veřejných WC v 1. NP, který bude vyveden na hlavní recepci a ve zbývajících podlažích budou WC a hygienické buňky napojeny na sesterny v jednotlivých odděleních.
- 2) Část pultu v recepci, v prodejně, v jídelně musí být snížena na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm s předsunutou plochou o šířce min. 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolů musí v jídelně umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace : (TZ - C. Bezbariérové užívání stavby, řez A - A, řez B - B, řez C - C, řez D - D, řez E - E, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP, půdorys 5. NP, půdorys 6. NP, půdorys 7. NP, detaily WC imobilní č. míst. 1056, 1072, 1137, 1091, 1130, 1142, 2085, 2105a, 2042, 4079, 4081, 7077, 7178, detaily převlékacích boxů č. míst. 1047, 1013, 1017, 1124b, detaily hyg. buněk č. míst. 1092, 1141, 3065, 3083, 5064, 5164, 6064, 6164, 3043, 3104, 5051, 5151, 6051, 6151, 7014, 7114, 7076, 7177, detaily sprch č. míst. 1135, 1127, situace)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67303311 E.O. CZ67363156
Tel.: 466 052 059 www.caa.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.centrumkosatec.cz irena.caslavkova@centrumkosatec.cz