

Vaše značka:
Naše značka: 042/2020/Br
Vyřizuje: Luboš Brokeš
Telefon: 724 010 423
Fax:
E-mail: lbrokes@eop.cz
Datum: 28.08.2020

DP projekt s.r.o.
Ing. Petr Tůma
Šlezingerova 340/6
586 01 Jihlava

Vyjádření k DRS CUP NPK Pce

Akce: NPK a.s. Pardubická nemocnice výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů
Objekt: Vytápění
Části PD: D2.14 Předávací stanice horkovodu
D1.01.4a2 Předávací stanice tepla CUP
Investor: Pardubický kraj
Stupeň PD: DRS
Datum zpracování PD: VIII/2020

Souhlasíme s navrženým technickým řešením.


Upozornění:

- V teplárenské soustavě EOP není dovoleno používat komponenty z hliníku tam, kde se předpokládá styk s upravenou vodou ze sítě SZT EOP.

Toto vyjádření platí pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací, který byl v předložené dokumentaci uveden. Návrh, realizace a provoz zařízení s připojením na SZT EOP musí být v souladu s Technickými připojovacími podmínkami EOP (<http://www.eop.cz/pripojovaci-podminky>).

Elektrárny Opatovice, a.s.

Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2



Luboš Brokeš
Obchod s teplem