



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

ATELIER PENTA v. o. s.
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava

Váš dopis značky / ze dne Naše značka
A 06-18-UR/06 / 27.6.2018 68/2018-220-LET/2

Vyřizuje / linka
Jelínek Radek, Ing. / 31094

Praha
13.07.2018

Věc: NPK a.s., Pardubická nemocnice (heliport) - závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti ATELIER PENTA v. o. s., o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „NPK a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů“, ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, Vám Ministerstvo dopravy – Odbor civilního letectví sděluje následující závazné stanovisko.

Předmětem dokumentace je novostavba pavilonu Centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů v areálu Pardubické nemocnice na místě stávajících objektů dětské chirurgie, prodejny potravin, jídelny, občerstvení, energocentra, dílen a vodojemu, které budou odstraněny. Jedná se o objekt, který je řešen jako monoblok s komunikačním provázáním nadzemními chodbami se sousedními pavilony a který bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží (dále jen „NP“). V severní části budovy, nad 7. NP ve výšce 29,7 m nad zemí, budou umístěny provozní plochy heliportu. Heliport bude sloužit pouze pro provoz vrtulníků Vrtulníkové letecké záchranné služby o maximální hmotnosti 6 400 kg a největšího celkového rozměru 19 m.

Výše uvedená stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 409, st. 410, st. 412, st. 426, st. 427, st. 1003, st. 1369, st. 1370, st. 1520, 52/1, 53, 56/1, 64/1, 472/1 a 472/2, vše v katastrálním území Pardubičky. Stavba je v souladu s platným územním plánem města Pardubice a její realizací nedojde ke změně funkčního využití území. Stavba bude po realizaci rovněž splňovat požadavky leteckých předpisů. Překážkové plochy heliportu nenarušují žádné překážky a samotný heliport nenarušuje ochranná pásma letiště Pardubice.

V rámci tohoto posouzení nebyly řešeny technické a bezpečnostní aspekty předmětného projektu stavby, ty budou následně posuzovány příslušným stavebním úřadem v navazující fázi stavebního řízení.

Po podrobném prozkoumání zaslaného materiálu, Ministerstvo dopravy souhlasí se stavbou „NPK a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů“, situovanou v areálu Pardubické nemocnice, v jihovýchodní části města, cca 4 km severovýchodně od vztažného bodu letiště.



Závazné stanovisko se vydává bez stanovení doplňujících podmínek a je platné 2 roky.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Jelínek
ředitel
Odbor civilního letectví