



LEGENDA:

- Potrubní rozvod medicijních plynů v ocelové chráničce a s protipožární ucpávkou
- Potrubní rozvod medicijních plynů – CENTRÁLNÍ ROZVODY – zokruhování
- Potrubní rozvod kyslíku (O₂)
- Potrubní rozvod vakua (Vac)
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV4)
- Potrubní rozvod oxidu dusného (N₂O)
- Odtah vydechovaných plynů (OVP)
- VS-X Ventilová skříň (X-počet plynů)
- TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojku
- TJ-OVP Terminální nástěnná jednotka pro systém odvodu anestetických plynů s pohonným zařízením
- SP-X Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snímaných plynů)
- SS Stativ stropní
- ZM-X Zdrojový most (X-počet lůžek)

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vést v podhledu, v místnostech k odběrovým místům kles pod omítkou.
- Vývody plynu pro TR vyvést ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou, pokud není uvedeno jinak.
- Vývody plynů pro stropní stativy a zdrojové mosty vyvedeny pod strop a ukončeny kulovým ventilem R294.
- Uzavírací armatury osadit do ventilové skříň s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříň je 1400 mm nad podlahou.

± 0.0 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM
D1.01.41 MEDICINÁLNÍ PLYNY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JEDNÁMEJŠÍ A NEJEDNÁMEJŠÍ PŘÍJEM CESTY
AŽ Z ČISTIČEJŠÍ JEHO PŘEDNÍHO ZÁKLADU A JEHO ZÁKLADU (Sb. ...)

ZPRACOVATEL DÍLCI: Dräger Medical s.r.o., Na Vyštrabě 1098, 572 01 Poříčí
VEDOUcí PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING. JAN BLOŠ ING. TOMÁŠ MACH ING. MAREK PROCHÁZKA

GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA s.r.o., Měškovice 12, 586 01 Jihlava
VEDOUcí PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV AKCE: NPK s.r.o., PARDUBICKÁ NEMOCNICE
VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

VÝKRES PŮDORYS 1.NP – FÁZE I.

OSLO PANE
Dräger Medical s.r.o.
Na Vyštrabě 1098, 572 01 Poříčí tel.: +420 465 901 336, fax: +420 222 385 433
Měškovice 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 571 401, fax: +420 567 234 18
FORMAT 15x A4
DATUM 8 / 2020
STUPEŇ DPS
ZAK. ČÍSLO A 08-18-P
VERZE 6. VÝROBU
1 : 100 D1.01.41-03/L