





LEGENDA:

- |   |  |
|---|--|
|  | Potrubií rozvod medicínských plynů v ocelové chráničce a s protipožární úspůvkou   |
|  | Potrubií rozvod kyslíku (O <sub>2</sub> )  |
|  | Potrubií rozvod vakua (Vac)  |
|  | Potrubií rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SVa)   |
| <b>VS-X</b>   | Ventilová skříň (X-počet plynů)  |
| <b>TR</b>   | Terminální nástěnná jednotka s rychlospojku<br>Terminální nástěnná jednotka pro systém odvodu anestetických plynů s pohonným zařízením |
| <b>SP-X</b>   | Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snímaných plynů)   |
| <b>SS-D</b>   | Stativ stropní – dvojitý   |
| <b>ZM-X</b>   | Zdrojový most (X-počet lůžek)  |

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, přičkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vždy v podhledu, v místnostech k odvětrávání místním klesá pod omítkou.
- Vytváří plynu pro TR vyvěst ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou, pokud není uvedeno jinak
- Vytváří plynu pro stropní stativy a zdrojové mosty vyvedeny pod strop a ukončeny kulovým ventilem R254.
- Uzavírací armatury osadí do ventilev skříňů s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilev skříňů je 1400 mm nad podlahou.

STŘECHA ZOBRAZENA PODROBNĚJI  
- VIZ VÝKRES STŘECHY

1


$\pm 0.0 = 235,000$
---------------------

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM  
D1.01.4i MEDICINÁLNÍ PLYNY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	

**NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE**  
**VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ**

ČÍSLO PŘÍK 0	
Dräger Medical s.r.o.	
Na Věžeštráně 1018, 572 01, Polička tel.: +420 498 001 336, mob.: +420 727 282 429	
	
Měřítková 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 321 421, fax: +420 567 321 554	
FORMÁT	15x A4
DATAUM	8 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
1 : 100	D1 01 42-09/M