



#### LEGENDA

- NOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA - AImGsi Ø 8
- JÍMACÍ TYČ JR3N NEREZ + PB19
- VOLNÝ KONEC VODIČE AImGsi D8 - 0,6m NAD STŘECHU
- ZKUŠEBNÍ SVORKA - VOLNÉ NEBO V KRABICI
- JÍMACÍ "HRIB" V PLOŠE HELIPORTU
- HROMOSVODOVÁ SVORKA
- OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
- 1. ČÍSLO
- 2. UZEMNĚNÍ
- 3. ZEMNÍCI PASEK

#### POZNÁMKA

- OCHRANA OBJEKTU PŘED ÚČINKY BLESKU JE NAVRŽENA V SOULADU S ČSN EN 62305-1, LPS I
- VŠECHNY KOVOVÉ PŘEDMĚTY A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE PROPÓJÍ S JÍMACÍ SOUSTAVOU, KROMĚ VZT KOMOR, CHLADIČŮ A POD., U KTERÝCH JE INSTALOVÁNA ODDÁLENÁ OCHRANNÁ SOUSTAVA
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE JÍMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENA VODIČEM AImGsi Ø 8, VODIČ NA PLOŠE STŘEŠE A ATIKÁCH NA PODPĚRÁCH KF, PODPĚRY cca 0,7m OD SEBE, SVORKY POUŽÍVAT NEREZOVÉ
- JAKO SVODY JSOU VYUŽITY KONSTRUKCE ZÁVEŠENÉ FASÁDY, NEBO JSOU NAVRŽENY VODIČEM AImGsi Ø 8 V ŽB SLOUPECH A POD.
- V MÍSTĚCH VIDITELNÝCH SVODŮ DO VÝŠE CCA 3m POUŽÍVAT VODIČE HVI-CUI Ø20 NA PRÍSLUŠNÝCH PODPĚRÁCH

D1.01 Centrální urgentní příjem fáze I.

D1.01.43 Silnoproudá elektroinstalace - hromosvod

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MATEŘINÝMI ZDROJITELNÉ A NESMÍ BÝT POUŽITÝ CELÝ

ANŽ 2 ČÍSLO NEZ JEHO PŘEDNÍM SOUDRŽÍM (S. 2. 121/2020 Sb.)

PRACOVATEL DÍLO ČÁST: ING. ZBYNĚK PECINA, FUGNEROVA 8, 586 01 JIHLAVA

VEDOUcí PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Ing. Zbyněk Pecina

ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc. ING. ZBYNĚK PECINA ING. ZBYNĚK PECINA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mlýnská 12, 586 01 Jihlava

ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NAZEV AKCE: NPK o.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE

VÝKRES: STŘECHA - HROMOSVOD

OSLOUŽENÍ	Ing. Zbyněk Pecina
VEDOUcí PROJEKTANT	Projektování el. zařízení
ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	Fugnerova 8, Jihlava
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	Ing. Viktor Šlapal
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Ing. Zbyněk Pecina
NAZEV AKCE: NPK o.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE	Ing. Zbyněk Pecina
VÝKRES: STŘECHA - HROMOSVOD	Ing. Zbyněk Pecina

FORMÁT	15x A4
DATAUM	8 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A.06-18-P
VERZE	1. VÝKRES
1 : 100	D1.01.43-04