

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Modernizace mostů ev. č. 357-009A a ev. č. 357-010 Nové Hradky
Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení: dne 18.1.2024 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 12.2. 2024

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 07.02.2024 v 09:55:56 hod. následující dotazy, na které podává ve lhůtě dále uvedené vysvětlení.

Zadavatel požaduje dle projektové dokumentaci nerezové kotvení. Kotvení svodidla nelze samostatně specifikovat. V PDPS se uvádí obecný zachytýný systém, který je dále definován dle parametrů. Přesné znění, co je parametr, je ve čl. 1.1.6. TP 114 (strana 11) odst. b). „...úroveň zadržení, dynamický průhyb, pracovní šířku, výšku obruby...“ a „...vyklonění vozidla a úroveň prudkosti nárazu ASI...“. Kotvení systému není parametr, nelze tedy samostatně definovat. Zároveň vzorový list VL 4 501.52, viz příloha jasně specifikuje, že popis kotvení je dle certifikace systému a dle montážního návodu. Dalším argumentem, proč nelze samostatně specifikovat nerezové kotvení, je ten, že svodidlo je certifikováno jako celek a do jednotlivých komponentů systému nelze zasahovat. Viz čl. 1.1.6. TP 114 (strana 11) „...součástí svodidla je i jeho kotvení (avšak nikoliv římsa a její kotvení)...“. Projektanti mohou definovat kotvení římsy, nikoliv kotvení svodidla, které je testováno jako celek a je to certifikovaný prvek. Viz TKP 19A Tab. 1, ř. 11, (strana 7,8) Silniční zachyté systémy včetně spojů a kotvení: „Pokud se jedná o certifikovaný výrobek, platí certifikát výrobku“. Lze použít pouze to kotvení, které je uvedeno v CE.

Požadujeme odstranit požadavek na nerezové kotvení svodidel z projektové dokumentace a technické zprávy a zároveň specifikovat, že kotvení je dle certifikátu.

Odpoověď: Zadavatel netrvá na nerezovém kotvení svodidel a tímto odstraňuje tento požadavek z projektové dokumentace, z technické zprávy a zároveň i z rozpočtu. Odstraněný požadavek zadavatel nahrazuje následujícím: „Kotvení svodidel bude provedeno certifikovanými kotvami do betonu s trhlínami dle TPV výrobce svodidla. Uvedené změny se týkají obou staveb modernizace mostů, které jsou nedílnou součástí tohoto zadávacího řízení.“

Zadavatel s ohledem na uvedené vysvětlení, resp. úpravu PD neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát